

UDC

中华人民共和国国家标准



P

GB 50084 – 2017

---

# 自动喷水灭火系统设计规范

Code for design of sprinkler systems

2039-27-49 发布

201: -01-01 实施

---

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

# 自动喷水灭火系统设计规范

Code for design of sprinkler systems

**GB 50084 -2017**

主编部门：中华人民共和国公安部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 018 年"01 月 01 日

中国计划出版社

2039 北京

# 前 言

根据原建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2008]102号）的要求，自动喷水灭火系统设计规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 设置场所火灾危险等级；4 系统基本要求；5 设计基本参数；6 系统组件；7 喷头布置；8 管道；9 水力计算；10 供水；11 操作与控制；12 局部应用系统。

本规范修订的主要技术内容是：1增加净空高度为12m~18m民用建筑高大净空场所采用湿式系统的设计基本参数；湿式系统保护防火卷帘等防火分隔设施的设置要求；家用喷头、扩大覆盖面积喷头和特殊应用喷头的设置要求以及系统采用氯化聚氯乙烯（PVC-C）消防专用管的设置要求和部分术语等；2调整仓库设置自动喷水灭火系统的设计基本参数、喷头布置参数和局部应用系统的设置要求等；3删除自动喷水—泡沫联用系统的设置要求；4修改现行规范中不便操作的一些条款，协调与其他规范的关系。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由公安部负责日常管理，由公安部天津消防研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送公安部天津消防研究所（地址：天津市南开区卫津南路110号，邮政编码：300381）。

本规范主编单位：公安部天津消防研究所

本规范参编单位：公安部四川消防研究所

北京市公安消防总队

上海市公安消防总队

辽宁省大连市公安消防支队

华东建筑设计研究院有限公司

中国中元国际工程公司

深圳捷星工程实业有限公司

北京利华消防工程公司

泰科安全设备（上海）有限公司

本规范主要起草人员：宋 波 卢国建 杨丙杰 马 恒 张 磊 李 毅  
杨 琦 张文华 赵克伟 黄晓家 赵永顺 张兴权  
刘国祝 曾 杰 黄 琦 赵 雷 孔祥徵  
本规范主要审查人员：方汝清 谢树俊 姜文源 赵 锂 赵力军 钟尔俊  
姜 宁 崔长起 刘 志 张兆宪

# 中华人民共和国住房和城乡建设部

## 公 告

第 号

---

### 住房和城乡建设部关于发布国家标准 《自动喷水灭火系统设计规范》的公告

现批准《自动喷水灭火系统设计规范》为国家标准，编号为 GB50084-201<sup>+</sup>，自 201<sup>+</sup> 年 S% 月 S1 日起实施。其中，第 5.0.1、5.0.2、5.0.4、5.0.5、5.0.6、5.0.7、5.0.8、5.0.15、6.1.3(5)、6.2.7、6.5.1、7.1.3、7.1.4、8.0.2、8.0.3、10.3.2、10.3.3、12.0.1、12.0.2、12.0.3 条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

住房和城乡建设部

&S%+ 年 ) 月 &+ 日

# 目 次

1 总 则 .....	1
2 术语和符号 .....	2
2.1 术语 .....	2
2.2 符号 .....	4
3 设置场所火灾危险等级 .....	6
4 系统基本要求 .....	7
4.1 一般规定 .....	7
4.2 设置场所系统及喷头选型 .....	7
4.3 其他 .....	9
5 设计基本参数 .....	10
6 系统组件 .....	19
6.1 喷头 .....	19
6.2 报警阀组 .....	20
6.3 水流指示器 .....	20
6.4 压力开关 .....	20
6.5 末端试水装置 .....	21
7 喷头布置 .....	22
7.1 一般规定 .....	22
7.2 喷头与障碍物的距离 .....	25
8 管 道 .....	32
9 水力计算 .....	34
9.1 系统的设计流量 .....	34
9.2 管道水力计算 .....	35
9.3 减压设施 .....	36
10 供 水 .....	38
10.1 一般规定 .....	38
10.2 消防水泵 .....	38
10.3 高位消防水箱 .....	38
10.4 消防水泵接合器 .....	39
11 操作与控制 .....	40
12 局部应用系统 .....	41
附录 A 设置场所火灾危险等级举例 .....	43

附录 B 塑料、橡胶的分类举例 ..... 44

附录 C 当量长度表 ..... 45

附录 D 减压孔板的局部阻力系数 ..... 46

本规范用词说明 ..... 47

引用标准名录 ..... 48

附：条文说明 ..... 49

# Contents

1	General Provisions .....	1
2	Terminologies and Symbols .....	2
2.1	Terms .....	2
2.2	Symbols .....	4
3	Hazard Classifications of Occupancies .....	6
4	Basic Requirements .....	7
4.1	General Requirements .....	7
4.2	Selection of Systems and Sprinklers of Occupancies .....	7
4.3	Others .....	9
5	Basic Design Parameters .....	10
6	System Components .....	19
6.1	Sprinklers .....	19
6.2	Alarm Valve Set .....	20
6.3	Waterflow Indicator .....	20
6.4	Pressure Switch .....	20
6.5	System Test Connection .....	21
7	Sprinklers Arrangement .....	22
7.1	General Requirements .....	22
7.2	Distance between Sprinklers and barriers .....	25
8	Pipe .....	32
9	Hydraulic Calculation .....	34
9.1	Design Flow Rate of System .....	34
9.2	Hydraulic Calculation of Pipes .....	35
9.3	Pressure-reducing Measures .....	36
10	Water Supply .....	38
10.1	General Requirements .....	38
10.2	Water Pump .....	38
10.3	Gravity Tanks .....	38
10.4	Fire Department Connections .....	39
11	Operation and Control .....	40
12	Local Application System .....	41
Appendix A	Examples of Classifications of Occupancies .....	43

Appendix B Examples of Classifications of Plastics and Rubbers ..... 44  
Appendix C List of Equivalent Lengths ..... 45  
Appendix D Local Resistance Factor of Pressure-reducing Orifice ..... 46  
Explanation of Wording in This Code ..... 47  
List of Quoted Standards ..... 48  
Addition: Explanation of Provisions ..... 49

# 1 总 则

1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统，保护人身和财产安全，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。

本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。

1.0.3 自动喷水灭火系统的设计，应密切结合保护对象的功能和火灾特点，积极采用新技术、新设备、新材料，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

**1.0.4 设计采用的系统组件，必须符合国家现行的相关标准，并应符合消防产品市场准入制度的要求。**

1.0.5 当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途**和使用功能**时，应校核原有系统的适用性。当不适应时，应按本规范重新设计。

1.0.6 自动喷水灭火系统的设计，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语和符号

### 2.1 术语

#### 2.1.1 自动喷水灭火系统 sprinkler systems

由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道、供水设施等组成，能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

#### 2.1.2 闭式系统 close-type sprinkler system

采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。

#### 2.1.3 开式系统 open-type sprinkler system

采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统。

#### 2.1.4 湿式系统 wet pipe sprinkler system

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

#### 2.1.5 干式系统 dry pipe sprinkler system

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

#### 2.1.6 预作用系统 preaction sprinkler system

准工作状态时配水管道内不充水，由火灾探测器、闭式喷头作为探测元件，发生火灾时联动开启预作用装置和启动消防水泵，向配水管道供水的闭式系统。

#### 2.1.7 重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system

能在扑灭火灾后自动关闭、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。

#### 2.1.8 雨淋系统 deluge sprinkler system

由开式洒水喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置等组成，发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵，用于灭火的开式系统。

#### 2.1.9 水幕系统 drencher system

由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀、水流报警装置等组成，用于挡烟阻火或冷却分隔物的开式系统。

#### 2.1.10 防火分隔水幕 fire compartment drencher system

密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。

#### 2.1.11 防护冷却水幕 cooling protection drencher system

用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。

#### 2.1.12 作用面积 operation area of sprinkler system

一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。

#### 2.1.13 响应时间指数 (RTI) response time index

闭式喷头的热敏性能指标。

#### 2.1.14 快速响应喷头 fast response sprinkler

响应时间指数  $RTI \leq 50$  (m·s)<sup>0.5</sup> 的闭式喷头。

#### 2.1.15 特殊响应喷头 special response sprinkler

响应时间指数  $50 < RTI \leq 80$  (m·s)<sup>0.5</sup> 的闭式喷头。

#### 2.1.16 标准响应喷头 standard response sprinkler

响应时间指数  $80 < RTI \leq 350$  (m·s)<sup>0.5</sup> 的闭式喷头。

#### 2.1.17 一只喷头的保护面积 protection area of the sprinkler

同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。

#### 2.1.18 标准覆盖面积喷头 standard coverage sprinkler

一只喷头最大保护面积不超过 20m<sup>2</sup> 的直立型、下垂型洒水喷头及单只喷头最大保护面积不超过 18m<sup>2</sup> 的边墙型洒水喷头。

#### 2.1.19 扩大覆盖面积喷头 extended coverage (EC) sprinkler

一只喷头最大保护面积大于标准覆盖面积喷头的保护面积，且不超过 36m<sup>2</sup> 的洒水喷头，包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积喷头。

#### 2.1.20 标准流量喷头 standard orifice sprinkler

流量系数为 K-80 的标准覆盖面积喷头。

#### 2.1.21 早期抑制快速响应喷头 early suppression fast response (ESFR) sprinkler

流量系数  $K \geq 161$ ，响应时间指数  $RTI \leq 28 \pm 8$  (m·s)<sup>0.5</sup>，用于保护高堆垛与高架仓库的闭式喷头。

#### 2.1.22 特殊应用喷头 specific application sprinkler

流量系数  $K \geq 161$ 、具有较大水滴粒径，在经验证的应用条件下，用于保护民用建筑高大净空场所和仓库的闭式喷头，包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。

#### 2.1.23 家用喷头 residential sprinkler

适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应喷头。

#### 2.1.24 配水干管 feed mains

报警阀后向配水管供水的管道。

#### 2.1.25 配水管 cross mains

向配水支管供水的管道。

#### 2.1.26 配水支管 branch lines

直接或通过短立管向喷头供水的管道。

#### 2.1.27 配水管道 system pipes

配水干管、配水管及配水支管的总称。

#### 2.1.28 短立管 sprig-up

连接喷头与配水支管的立管。

#### 2.1.29 消防洒水软管 flexible sprinkler hose fittings

连接洒水喷头与配水管道的挠性金属软管及喷头调整固定装置。

#### 2.1.30 信号阀 signal valve

具有输出启闭状态信号功能的阀门。

## 2.2 符号

$a$ ——喷头与障碍物的水平间距

$b$ ——喷头溅水盘与障碍物底面的垂直间距

$c$ ——障碍物横截面的一个边长

$C_h$ ——海澄—威廉系数

$d$ ——管道外径

$d_g$ ——节流管的计算内径

$d_j$ ——管道的计算内径

$d_k$ ——减压孔板的孔口直径

$e$ ——障碍物横截面的另一个边长

$f$ ——喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面的垂直间距

$g$ ——重力加速度

$h$ ——系统管道沿程和局部的水头损失

$H$ ——水泵扬程或系统入口的供水压力

$H_c$ ——从城市市政管网直接抽水时城市管网的最低水压

$H_g$ ——节流管的水头损失

$H_k$ ——减压孔板的水头损失

$i$ ——管道单位长度的水头损失

$k$ ——喷头流量系数

$L$ ——节流管的长度

$n$ ——最不利点处作用面积内的喷头数

$P$ ——喷头工作压力

$P_0$ ——最不利点处喷头的工作压力

$q$ ——喷头流量

$q_i$ ——最不利点处作用面积内各喷头节点的流量

$q_g$ ——管道设计流量

$Q_s$ ——系统设计流量

$V$ ——管道内水的平均流速

$V_g$ ——节流管内水的平均流速

$V_k$ ——减压孔板后管道内水的平均流速

$Z$ ——最不利点处喷头与消防水池最低水位或系统入口管水平中心线之间的高程差

$\zeta$ ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和

$\xi$ ——减压孔板的局部阻力系数

### 3 设置场所火灾危险等级

**3.0.1** 设置场所火灾危险等级的划分，应符合下列规定：

1 轻危险级

2 中危险级

I 级

II 级

3 严重危险级

I 级

II 级

4 仓库危险级

I 级

II 级

III 级

**3.0.2** 设置场所的火灾危险等级，应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素，在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后确定。举例见本规范附录 A。

**3.0.3** 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时，宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。

## 4 系统基本要求

### 4.1 一般规定

**4.1.1** 自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。

**4.1.2** 自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所：

- 1 遇水发生爆炸或加速燃烧的物品；
- 2 遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品；
- 3 洒水将导致喷溅或沸溢的液体。

**4.1.3** 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定：

- 1 闭式喷头或启动系统的火灾探测器，应能有效探测初期火灾；
- 2 湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动，预作用系统、雨淋系统、水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式喷头作为探测元件，报警后自动启动；
- 3 作用面积内开放的喷头，应在规定时间内按设计选定的喷水强度持续喷水；
- 4 喷头洒水时，应均匀分布，且不应受阻挡。

### 4.2 设置场所系统及喷头选型

**4.2.1** 需要设置自动喷水灭火系统的场所，系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统。

**4.2.2** 环境温度不低于 4℃ 且不高于 70℃ 的场所，当设置自动喷水灭火系统时，应采用湿式系统。

**4.2.3** 环境温度低于 4℃ 或高于 70℃ 的场所，当设置自动喷水灭火系统时，应采用干式系统。

**4.2.4** 具有下列要求之一的场所，当设置自动喷水灭火系统时，应采用预作用系统。

- 1 处于准工作状态时严禁误喷的场所，宜采用由火灾自动报警系统直接联动开启的预作用系统；
- 2 处于准工作状态时严禁管道充水和用于替代干式系统的场所，宜采用由火

灾自动报警系统和闭式喷头联动开启的预作用系统。

**4.2.5** 灭火后必须及时停止喷水的场所，当设置自动喷水灭火系统时，应采用重复启闭预作用系统。

**4.2.6** 具有下列条件之一的场所，当设置自动喷水灭火系统时，应采用雨淋系统：

- 1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域；
- 2 室内净空高度超过本规范第 6.1.1 条的规定，且必须迅速扑救初期火灾；
- 3 火灾危险等级为严重危险级 II 级。

**4.2.7** 符合下列条件之一的场所，当设置自动喷水灭火系统时，宜采用早期抑制快速响应喷头。当采用早期抑制快速响应喷头时，系统应为湿式系统，且系统设计基本参数应符合本规范第 5.0.5 条的规定。

- 1 最大净空高度不超过 13.5m 且最大储物高度不超过 12.0m，储物类别为仓库危险级 I、II 级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所；
- 2 最大净空高度不超过 12.0m 且最大储物高度不超过 10.5m，储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。

**4.2.8** 符合下列条件之一的场所，当设置自动喷水灭火系统时，可采用仓库型特殊应用喷头，系统设计基本参数应符合本规范第 5.0.6 条的规定。

- 1 最大净空高度不超过 12.0m 且最大储物高度不超过 10.5m，储物类别为仓库危险级 I、II 级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所；
- 2 最大净空高度不超过 7.5m 且最大储物高度不超过 6.0m，储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所。

**4.2.9** 下列场所当设置自动喷水灭火系统时，宜采用快速响应喷头。当采用快速响应喷头时，系统应为湿式系统。

- 1 公共娱乐场所、中庭环廊；
- 2 医院、疗养院的病房及治疗区域，老年、少儿、残疾人的集体活动场所；
- 3 超出消防水泵接合器供水高度的楼层；
- 4 地下商业场所。

**4.2.10** 住宅建筑和非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。

## 4.3 其他

**4.3.1** 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统，可串联接入同一建筑物内的湿式系统，并应与其配水干管连接。

**4.3.2** 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施：

1 应设有洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件和末端试水装置，以及管道、供水设施；

2 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀，控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管；

3 应设有泄水阀（或泄水口）、排气阀（或排气口）和排污口；

4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。

**4.3.3** 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象；防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 15m（宽）×8m（高）的开口（舞台口除外）。

## 5 设计基本参数

5.0.1 民用建筑和厂房设置自动喷水灭火系统时，**湿式**系统的设计基本参数不应低于表 5.0.1 的规定。

表 5.0.1 民用建筑和厂房的湿式系统设计基本参数

火灾危险等级		净空高度 (m)	喷水强度 (L/min · m <sup>2</sup> )	作用面积 (m <sup>2</sup> )
轻危险级		≤8	4	160
中危险级	I 级		6	
	II 级		8	
严重危险级	I 级		12	260
	II 级	16		

注：系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05MPa。

5.0.2 **民用建筑高大净空场所**设置自动喷水灭火系统时，湿式系统的设计基本参数不应低于表 5.0.2 的规定。

表 5.0.2 **民用建筑高大净空场所**的湿式系统设计基本参数

适用场所	净空高度 (m)	喷水强度 (L/min · m <sup>2</sup> )	作用面积 (m <sup>2</sup> )	喷头间距 (m)	
				最大	最小
中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等	8~18	22	120	3.0	1.8
会展中心、多功能体育馆等	8~12	22	120		
	12~18	40	120		

注：1 应选用**非仓库型特殊应用喷头**。  
2 表中“~”两侧的数据，左侧为“大于”、右侧为“不大于”。

5.0.3 最大净空高度超过 8m 的自选商场设置自动喷水灭火系统时，湿式系统的设计基本参数应按本规范第 5.0.4 和 5.0.5 条的规定执行。

5.0.4 仓库及类似场所设置自动喷水灭火系统时，湿式系统的设计基本参数应符合下列要求：

1 当设置场所的火灾危险等级为仓库危险级 I 级~III 级时，系统设计基本参数不应低于表 5.0.4-1~表 5.0.4-4 的规定；

2 当仓库危险级 I 级、仓库危险级 II 级场所中混杂储存仓库危险级 III 级物品时，系统设计基本参数不应低于表 5.0.4-5 的规定。

表 5.0.4-1 仓库危险级 I 级场所的系统设计基本参数

储存方式	最大净空高度 (m)	储物高度 (m)	喷水强度 (L/min · m <sup>2</sup> )	作用面积 (m <sup>2</sup> )	持续喷水时间 (h)
堆垛、托盘	9.0	≤3.5	8.0	160	1.0
		3.5~6.0	10.0	200	1.5
		6.0~7.5	14.0		
单、双、多排货架		≤3.0	6.0	160	
		3.0~3.5	8.0		
单、双排货架		3.5~6.0	18.0	200	
		6.0~7.5	14.0+1J		
多排货架		3.5~4.5	12.0		
		4.5~6.0	18.0		
	6.0~7.5	18.0+1J			

注:

1 货架储物高度大于 7.5m 时, 应设置货架内置喷头。顶板下喷头的喷水强度不应低于 18 L/min · m<sup>2</sup>, 作用面积不应小于 200m<sup>2</sup>, 持续喷水时间不应小于 2h。

2 本表及表 5.0.4-2、5.0.4-5 中字母“J”表示货架内置喷头, “J”前的数字表示货架内置喷头的层数。

表 5.0.4-2 仓库危险级 II 级场所的系统设计基本参数

储存方式	最大净空高度 (m)	储物高度 (m)	喷水强度 (L/min · m <sup>2</sup> )	作用面积 (m <sup>2</sup> )	持续喷水时间 (h)
堆垛、托盘	9.0	≤3.5	8.0	160	1.5
		3.5~6.0	16.0	200	2.0
		6.0~7.5	22.0		
单、双、多排货架		≤3.0	8.0	160	
		3.0~3.5	12.0	200	
单、双排货架		3.5~6.0	24.0	280	2.0
		6.0~7.5	22.0+1J	200	
多排货架		3.5~4.5	18.0		
		4.5~6.0	18.0+1J		
	6.0~7.5	18.0+2J			

注: 货架储物高度大于 7.5m 时, 应设置货架内置喷头。顶板下喷头的喷水强度不应低于 20 L/min · m<sup>2</sup>, 作用面积不应小于 200m<sup>2</sup>, 持续喷水时间不应小于 2h。

表 5.0.4-3 货架储存时仓库危险级Ⅲ级场所的系统设计基本参数

序号	最大净空高度 (m)	储物高度 (m)	货架类型	货顶上方净空 (m)	顶板下喷头喷水强度 (L/min · m <sup>2</sup> )	货架内置喷头		
						层数	高度 (m)	流量系数
1		1.5~3.0	单、双、多	≤1.5	12.0	—	—	—
2		1.5~3.0	单、双、多	1.5~3.0	18.0	—	—	—
3		3.0~4.5	单、双、多	≤3.0	24.5	—	—	—
4		3.0~4.5	单、双、多	≤3.0	12.0	1	3.0	80
5		4.5~6.0	单、双	≤1.5	24.5	—	—	—
6		4.5~6.0	单、双、多	≤1.5	12.0	1	4.5	115
7		4.5~6.0	单、双、多	1.5~3.0	18.0	1	3.0	80
8	8.0	4.5~6.0	单、双、多		24.5	—	—	—
9		6.0~7.5	单、双、多	≤1.5	18.5	1	4.5	115
10	9.0	6.0~7.5	单、双、多		32.5	—	—	—
11		6.0~7.5	单、双、多	≤1.5	12.0	2	3.0, 6.0	80

注:

1 作用面积不应小于 200 m<sup>2</sup>, 持续喷水时间不应低于 2h。

2 序号 4, 6, 7, 11: 货架内设置一排货架内置喷头时, 喷头的间距不应大于 3.0m; 设置两排或多排货架内置喷头时, 喷头的间距不应大于 3.0×2.4 (m)。

3 序号 9: 货架内设置一排货架内置喷头时, 喷头的间距不应大于 2.4m, 设置两排或多排货架内置喷头时, 喷头的间距不应大于 2.4×2.4 (m)。

4 序号 8: 应采用流量系数 K-161, 202, 242, 363 的喷头。

5 序号 10: 应采用流量系数 K-242, 363 的喷头。

6 货架储物高度大于 7.5m 时, 应设置货架内置喷头, 顶板下喷头的喷水强度不应低于 22.0 L/min · m<sup>2</sup>, 作用面积不应小于 200 m<sup>2</sup>, 持续喷水时间不应小于 2h。

表 5.0.4-4 堆垛储存时仓库危险级Ⅲ级场所的系统设计基本参数

最大储物高度 (m)	最大净空高度 (m)	喷水强度 (L/min · m <sup>2</sup> )			
		A	B	C	D
1.5	7.5	8.0			
3.5	4.5	16.0	16.0	12.0	12.0
	6.0	24.5	22.0	20.5	16.5
	9.0	32.5	28.5	24.5	18.5
4.5	6.0	24.5	22.0	20.5	16.5
6.0	7.5	32.5	28.5	24.5	18.5

7.5	9.0	36.5	34.5	28.5	22.5
-----	-----	------	------	------	------

注：1 A— 袋装与无包装的发泡塑料橡胶 B— 箱装的发泡塑料橡胶  
 C— 袋装与无包装的不发泡塑料橡胶 D— 箱装的不发泡塑料橡胶  
 2 作用面积不应小于 240 m<sup>2</sup>，持续喷水时间不应低于 2h。

表 5.0.4-5 仓库危险级 I 级、II 级场所中混杂储存仓库危险级 III 级场所物品时的系统设计基本参数

储物类别	储存方式	储物高度 (m)	最大净空高度 (m)	喷水强度 (L/min · m <sup>2</sup> )	作用面积 (m <sup>2</sup> )	持续喷水时间 (h)
储物中包括沥青制品或箱装 A 组塑料橡胶	堆垛与货架	≤1.5	9.0	8	160	1.5
		1.5~3.0	4.5	12	240	2.0
		1.5~3.0	6.0	16	240	2.0
		3.0~3.5	5.0			
	堆垛	3.0~3.5	8.0	16	240	2.0
	货架	1.5~3.5	9.0	8+1J	160	2.0
储物中包括袋装 A 组塑料橡胶	堆垛与货架	≤1.5	9.0	8	160	1.5
		1.5~3.0	4.5	16	240	2.0
		3.0~3.5	5.0			
	堆垛	1.5~2.5	9.0	16	240	2.0
储物中包括袋装不发泡 A 组塑料橡胶	堆垛与货架	1.5~3.0	6.0	16	240	2.0
储物中包括袋装发泡 A 组塑料橡胶	货架	1.5~3.0	6.0	8+1J	160	2.0
储物中包括轮胎或纸卷	堆垛与货架	1.5~3.5	9.0	12	240	2.0

注：1 无包装的塑料橡胶视同纸袋、塑料袋包装。

2 货架内置喷头应采用与顶板下喷头相同的喷水强度，用水量应按开放 6 只喷头确定。

5.0.5 采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数不应低于表 5.0.5 的规定。

表 5.0.5 采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数

储物类别	最大净空高度 (m)	最大储物高度 (m)	喷头流量系数 K	喷头安装方式	喷头最低工作压力 (MPa)	喷头最大间距 (m)	喷头最小间距 (m)	作用面积内开放的喷头数
I、II 级、沥青制品、箱装不发泡塑料	9.0	7.5	202	直立型	0.35	3.7	2.4	12
				下垂型				
			242	直立型	0.25			
				下垂型				

			363	下垂型	0.15				
	10.5	9.0	202	直立型	0.50	3.0			
				下垂型					
			242	直立型	0.35				
	下垂型								
			363	下垂型	0.20				
	12.0	10.5	202	下垂型	0.50				
			242	下垂型	0.35				
			363	下垂型	0.30				
	13.5	12.0	363	下垂型	0.35				
袋装不发泡塑料	9.0	7.5	202	下垂型	0.50	3.7			
			242	下垂型	0.35				
			363	下垂型	0.25				
	10.5	9.0	363	下垂型	0.35	3.0			
	12.0	10.5	363	下垂型	0.40				
箱装发泡塑料	9.0	7.5	202	直立型	0.35	3.7			
				下垂型					
			242	直立型	0.25				
	下垂型								
			363	下垂型	0.15				
12.0	10.5	363	下垂型	0.40	3.0				
袋装发泡塑料	7.5	6.0	202	下垂型	0.50	3.7			
			242	下垂型	0.35				
			363	下垂型	0.20				
	9.0	7.5	202	下垂型	0.70	3.7			
			242	下垂型	0.50				
			363	下垂型	0.20				
	12.0	10.5	363	下垂型	0.50	3.0			
						20			

5.0.6 采用**仓库型特殊应用喷头**的湿式系统设计基本参数不应低于表 5.0.6 的规定。

表 5.0.6 采用**仓库型特殊应用喷头**的湿式系统设计基本参数

储物类别	最大净空高度 (m)	最大储物高度 (m)	喷头流量系数 K	喷头安装方式	喷头最低工作压力 (MPa)	喷头最大间距 (m)	喷头最小间距 (m)	作用面积内开放的喷头数	持续喷水时间 (h)		
I 级、II 级	7.5	6.0	161	直立型	0.20	3.7	2.4	15	1.0		
				下垂型							
			200	下垂型	0.15						
				242	直立型					0.10	
			363		下垂型					0.07	
				直立型	0.15						
	9.0	7.5	161	直立型	0.35			3.0		24	12
				下垂型							
			200	下垂型	0.25						
				242	直立型						
			363		直立型						
				下垂型	0.07						
12.0	10.5	363	直立型	0.10	3.0	12					
			下垂型	0.20							
箱装不发泡塑料	7.5	6.0	161	直立型	0.35	3.7	15				
				下垂型							
			200	下垂型	0.25						
				242	直立型			0.15			
			363		直立型			0.15			
				下垂型	0.07						
	9.0	7.5	363	直立型	0.15	3.0	12				
				下垂型	0.07						
	12	10.5	363	下垂型	0.20	3.0					
	箱装发泡塑料	7.5	6.0	161	直立型	0.35	3.7	15			
下垂型											
200				下垂型	0.25						
				242	直立型	0.15					

			363	直立型	0.07			
				下垂型				

5.0.7 设置自动喷水灭火系统的仓库及类似场所，当采用货架储存时应采用钢制货架，并应采用通透层板，且层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的 50%。当采用木制货架或采用封闭层板货架时，其系统设置应按堆垛储物仓库确定。

5.0.8 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范第 5.0.4 条的规定时，应设货架内置喷头，且货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。货架内置喷头的设置应符合下列规定：

1 仓库危险级 I、II 级场所应在自地面起每 3.0m 设置一层货架内置喷头，仓库危险级 III 级场所应在自地面起每 1.5~3.0m 设置一层货架内置喷头，且最高层货架内置喷头与储物顶部的距离不应超过 3.0m。

2 当采用 K-80 标准覆盖面积喷头时，工作压力不应小于 0.20MPa；当采用 K-115 标准覆盖面积喷头时，工作压力不应小于 0.10MPa。

3 喷头间距不应大于 3m，也不应小于 2m。计算喷头数量不应小于表 5.0.8 的规定。

4 设置 2 层及以上货架内置喷头时，喷头应交错布置。

表 5.0.8 货架内开放喷头数

仓库危险级	货架内置喷头的层数		
	1	2	>2
I	6	12	14
II	8	14	
III	10		

注：货架内置喷头超过 2 层时，计算流量应按最顶层 2 层，且每层开放喷头数按本表规定值的 1/2 确定。

5.0.9 仓库内设置自动喷水灭火系统时，宜设消防排水设施。

5.0.10 干式系统和雨淋系统的作用面积应符合下列规定：

1 干式系统的作用面积应按本规范规定值的 1.3 倍确定

2 雨淋系统中每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于本规范表 5.0.1 中的作用面积。

### 5.0.11 预作用系统的作用面积应符合下列规定：

1 当系统采用仅由火灾自动报警系统联动开启的方式时，系统作用面积应按本规范的规定值确定；

2 当系统采用由火灾自动报警系统和闭式喷头联动开启的方式时，系统作用面积应按本规范规定值的 1.3 倍确定。

5.0.12 仅在走道设置喷头的闭式系统，其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。

5.0.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，系统的喷水强度应按本规范规定值的 1.3 倍确定。

5.0.14 水幕系统的设计基本参数应符合表 5.0.14 的规定：

表 5.0.14 水幕系统的设计基本参数

水幕类别	喷水点高度 (m)	喷水强度 (L/s·m)	喷头工作压力 (MPa)
防火分隔水幕	≤12	2	0.1
防护冷却水幕	≤4	0.5	

注：

1 防护冷却水幕的喷水点高度每增加 1m，喷水强度应增加 0.1L/s·m，但超过 9m 时喷水强度仍采用 1.0L/s·m。

2 系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

5.0.15 当采用湿式系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时，系统应独立设置，其设计基本参数应符合下列要求：

1 喷头安装高度不应超过 8m，当安装高度为 4~8m 时，应采用快速响应喷头；

2 喷头安装高度不超过 4m 时，喷水强度不应小于 0.5L/s·m；当超过 4m 时，每增加 1m，喷水强度应增加 0.1L/s·m；

3 喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀，喷头间距应为 1.8~2.4m；喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于 0.3m，与顶板的距离应符合本规范第 7.1 节的规定；

4 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

5.0.16 除本规范另有规定外，自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于 1h 确定。

5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统，其配水管道内

的气压值应根据报警阀的技术性能确定；利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统，配水管道内的气压值不宜小于 0.03MPa，且不宜大于 0.05MPa。

## 6 系统组件

### 6.1 喷头

6.1.1 采用闭式系统场所的最大净空高度不应大于表 6.1.1 的规定；仅用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内置喷头的闭式系统，不受此表规定的限制。

表 6.1.1 采用闭式系统场所喷头的最大净空高度（m）

设置场所及喷头选型		采用闭式系统场所喷头的最大净空高度
民用建筑		18
厂房		8
仓库	标准覆盖面积喷头	9
	特殊应用喷头	12
	早期抑制快速响应喷头	13.5

6.1.2 闭式系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃。

6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定：

- 1 不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头；
- 2 吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头；
- 3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级 I 级住宅建筑和其他类似居住场所以及办公室，可采用边墙型喷头；
- 4 易受碰撞的部位，应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
- 5 火灾危险等级超过中危险级 I 级的场所不应采用隐蔽式喷头；轻、中危险级 I 级场所采用隐蔽式喷头时，应采取确保喷头的装饰盖板不被油漆、涂料等喷涂。

6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。

6.1.5 水幕系统的喷头选型应符合下列规定：

- 1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头；
- 2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。

6.1.6 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。

6.1.7 雨淋系统的防护区内应采用相同的喷头。

6.1.8 自动喷水灭火系统应有备用喷头，其数量不应少于总数的 1%，且每种型号均不得少于 10 只。

## 6.2 报警阀组

**6.2.1** 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统，应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。

**6.2.2** 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统，应分别设置独立的报警阀组，其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。

**6.2.3** 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定：

1 湿式系统、预作用系统不宜超过 800 只；干式系统不宜超过 500 只；

2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时，应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

**6.2.4** 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于 50m。

**6.2.5** 雨淋报警阀组的电磁阀，其入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统，其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀。

**6.2.6** 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为 1.2m。安装报警阀组的部位应设有排水设施。

**6.2.7** 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。

**6.2.8** 水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa，并应符合下列规定：

1 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上；

2 与报警阀连接的管道，其管径应为 20mm，总长不宜大于 20m。

## 6.3 水流指示器

**6.3.1** 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

**6.3.2** 仓库内顶板下喷头与货架内置喷头应分别设置水流指示器。

**6.3.3** 当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀。

## 6.4 压力开关

**6.4.1** 雨淋系统和防火分隔水幕，其水流报警装置应采用压力开关。

**6.4.2** 自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵，并应能调节启停压力。

## 6.5 末端试水装置

6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为 25mm 的试水阀。

6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于 75mm。

6.5.3 末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为 1.5m，并应采取不被他用的保护措施。

## 7 喷头布置

### 7.1 一般规定

**7.1.1** 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时，应符合本规范第 7.2 节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

**7.1.2** 直立型、下垂型**标准覆盖面积喷头**的布置应根据设置场所的火灾危险等级、喷头类型和工作压力确定，并不应大于表 7.1.2 的规定，且不应小于 1.8m。

直立型、下垂型**扩大覆盖面积喷头**的布置间距不应大于 4.8m，且不应小于 2.4m；与端墙的最大距离不应大于 2.4m，且不应小于 100mm。

表 7.1.2 直立型、下垂型**标准覆盖面积喷头**的布置间距

火灾危险等级	正方形布置的边长 (m)	矩形或平行四边形布置的长边边长 (m)	一只喷头的最大保护面积 (m <sup>2</sup> )	喷头与端墙的距离 (m)	
				最大	最小
轻危险级	4.4	4.5	20.0	2.2	0.1
中危险级 I 级	3.6	4.0	12.5	1.8	
中危险级 II 级	3.4	3.6	11.5	1.7	
严重危险级、仓库危险级	3.0	3.6	9.0	1.5	

注：1 设置单排喷头的闭式系统，其喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。

2 严重危险级或仓库危险级场所宜采用  $K > 80$  的喷头。

**7.1.3** 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型**标准覆盖面积喷头**和**扩大覆盖面积喷头**，其溅水盘与顶板的距离不应小于 75mm、不应大于 150mm。

1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时，溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm，同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 25mm、不应大于 100mm。

2 当在梁间布置喷头时，喷头与梁的距离应符合本规范 7.2.1 条的规定。确有困难时，溅水盘与顶板的距离不应大于 550mm。

梁间布置的喷头，喷头溅水盘与顶板距离达到 550mm 仍不能符合本规范 7.2.1 规定时，应在梁底面的下方增设喷头。

3 密肋梁板下方的喷头，溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离，不应小于 25mm、不应大于 100mm。

4 无吊顶的梁间喷头布置可采用不等距方式，但喷水强度仍应符合表 5.0.1 的要求。

7.1.4 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型早期抑制快速响应喷头、**特殊应用**喷头和家用喷头溅水盘与顶板的距离应符合表 7.1.4 的规定：

表 7.1.4 喷头溅水盘与顶板的距离（mm）

喷头类型		溅水盘与顶板的距离
早期抑制快速响应 喷头	直立型	100~150
	下垂型	150~360
特殊应用喷头		150~200
家用喷头		25~100

7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离，不应小于 0.30m；喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表 7.1.5 的规定：

表 7.1.5 喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离（mm）

喷头类型	最小垂直距离
标准覆盖面积喷头、扩大覆盖面积喷头	450
特殊应用喷头、早期抑制快速响应喷头	900

7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置，其溅水盘与上方层板的距离应符合本规范 7.1.3 条的规定，与其下部储物顶面的垂直距离不应小于 150mm。

**7.1.7 除下列情况外，其它场所或部位不应采用集热挡水板。**

1 设置货架内置喷头的仓库，当货架内置喷头上有孔洞、缝隙时，可在喷头的上方设置集热挡水板。

2 宽度大于本规范第 7.2.3 条规定的障碍物，增设的喷头上有孔洞、缝隙时，可在喷头的上方设置集热挡水板。

集热挡水板应为正方形或圆形金属板，其平面面积不宜小于 0.12m<sup>2</sup>，周围弯边的下沿宜与喷头的溅水盘平齐。

7.1.8 净空高度大于 800mm 的闷顶和技术夹层内应设置喷头，同时满足下列情况时，可不设置喷头。

- 1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护；
- 2 风管保温材料等采用不燃材料制作；
- 3 无其它可燃物。

**7.1.9** 当局部场所设置自动喷水灭火系统时，与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧，应设喷头。

**7.1.10** 装设**网格、栅板类**通透性吊顶的场所，喷头及吊顶的设置应符合下列规定：

- 1 当通透面积占吊顶总面积的比例大于 85%时，喷头应布置在吊顶上方，且喷头溅水盘与顶板的距离应符合本规范第 7.1.3 条的规定；

- 2 当通透面积占吊顶总面积的比例为 30%~85%时，喷头宜同时设置在吊顶上方和下方；

- 3 当通透面积占吊顶总面积的比例不大于 30%时，喷头可布置在吊顶下方。

**4 通透性吊顶开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度。**

**7.1.11** 顶板或吊顶为斜面时，喷头应垂直于斜面，并按斜面距离确定喷头间距。

尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离，屋顶坡度 $\geq 1/3$ 时，不应大于 800mm；屋顶坡度 $< 1/3$ 时，不应大于 600mm。

**7.1.12** 边墙型**标准覆盖面积喷头**的最大保护跨度与间距，应符合表 7.1.12 的规定：

**表 7.1.12 边墙型标准覆盖面积喷头的最大保护跨度与间距 (m)**

设置场所火灾危险等级	轻危险级	中危险级 I 级
配水支管上喷头的最大间距	3.6	3.0
单排喷头的最大保护跨度	3.6	3.0
两排相对喷头的最大保护跨度	7.2	6.0

注：1 两排相对喷头应交错布置；

2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时，应在两排相对喷头中间增设一排喷头。

**7.1.13** 边墙型扩大覆盖面积喷头的最大保护跨度和配水支管上的喷头间距，应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘 1.2m 高度以下的墙面确定，且保护面积内的喷水强度应符合本规范表 5.0.1 的规定。

**7.1.14** 直立式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于 100mm，且不宜大于 150mm；与背墙的距离不应小于 50mm，并不应大于 100mm。

水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于 150mm，且不应大于

300mm。

**7.1.15** 防火分隔水幕的喷头布置，应保证水幕的宽度不小于 6m。采用水幕喷头时，喷头不应少于 3 排；采用开式洒水喷头时，喷头不应少于 2 排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

**7.1.16** 当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用湿式系统保护时，喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置；外墙可只在需要保护的一侧布置。

## 7.2 喷头与障碍物的距离

**7.2.1** 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离宜符合表 7.2.1 的规定（见图 7.2.1）。




图 7.2.1 喷头与梁、通风管道等障碍物的距离

1—顶板；2—直立型喷头；3—梁（或通风管道）

表 7.2.1 喷头与梁、通风管道等障碍物的距离（mm）

喷头与梁、通风管道的 水平距离 $a$	喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最大垂直距离 $b$		
	标准覆盖面积喷头	扩大覆盖面积喷头、家用喷头	早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头
$a < 300$	0	0	0
$300 \leq a < 600$	60	0	40
$600 \leq a < 900$	140	30	140
$900 \leq a < 1200$	240	80	250
$1200 \leq a < 1500$	350	130	380
$1500 \leq a < 1800$	450	180	550

$1800 \leq a < 2100$	600	230	780
$a \geq 2100$	880	350	780

7.2.2 特殊应用喷头溅水盘 900mm 范围内,其他喷头溅水盘以下 450mm 范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离应符合表 7.2.2 的规定(见图 7.2.2)。




图 7.2.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离

1—顶板; 2—直立型喷头; 3—屋架等间断障碍物; 4—管道

表 7.2.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离 (mm)

喷头类型	喷头与邻近障碍物的最小水平距离 $a$	
标准覆盖面积喷头 特殊应用喷头	$c、e$ 或 $d \leq 200$	$3c$ 或 $3e$ ( $c$ 与 $e$ 取大值) 或 $3d$
	$c、e$ 或 $d > 200$	600
扩大覆盖面积喷头、 家用喷头	$c、e$ 或 $d \leq 225$	$4c$ 或 $4e$ ( $c$ 与 $e$ 取大值) 或 $4d$
	$c、e$ 或 $d > 225$	900

7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时,其下方应增设喷头(见图 7.2.3); 采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于 0.6m 时,其下方应增设喷头。




图 7.2.3 障碍物下方增设喷头

1—顶板 2—直立型喷头 3—下垂型喷头

4—成排布置的管道（或梁、通风管道、桥架等）

7.2.4 标准覆盖面积喷头、扩大覆盖面积喷头和家用喷头与不到顶隔墙的水平距离和垂直距离应符合表 7.2.4 的规定（见图 7.2.4）：




图 7.2.4 喷头与不到顶隔墙的水平距离

1—顶板；2—喷头；3—不到顶隔墙

表 7.2.4 喷头与不到顶隔墙的水平距离和垂直距离（mm）

喷头与不到顶隔墙的水平距离 ( $a$ )	喷头溅水盘与不到顶隔墙的最小垂直距离 ( $f$ )
$a < 150$	80
$150 \leq a < 300$	150
$300 \leq a < 450$	240

$450 \leq a < 600$	310
$600 \leq a < 750$	390
$a \geq 750$	450

7.2.5 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离应符合下列规定（见图 7.2.5）：




图 7.2.5 喷头与靠墙障碍物的距离

1—顶板 2—直立型喷头 3—靠墙障碍物 4—墙面

1 障碍物横截面边长小于 750mm 时，喷头与障碍物的距离应按公式 7.2.5 确定：

$$a \geq (e - 200) + b \quad (7.2.5)$$

式中  $a$ ——喷头与障碍物的水平距离（mm）；

$b$ ——喷头溅水盘与障碍物底面的垂直距离（mm）；

$e$ ——障碍物横截面的边长（mm）， $e < 750$ 。

2 障碍物横截面边长等于或大于 750mm 或  $a$  的计算值大于本规范表 7.1.2 中喷头与端墙距离的规定时，应在靠墙障碍物下增设喷头。

7.2.6 边墙型标准覆盖面积喷头正前方 1.2m 范围内，边墙型扩大覆盖喷头和边墙型家用喷头正前方 2.4m 范围内，顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物，其布置要求应符合表 7.2.6-1 和表 7.2.6-2 的要求。




图 7.2.6 边墙型喷头与正前方障碍物的距离

1—顶板；2—背墙；3—梁（或通风管道）；

a—喷头溅水盘与障碍物的距离；b—喷头溅水盘与障碍物底面的最大距离

表 7.2.6-1 边墙型标准覆盖面积喷头与正前方障碍物的最大垂直距离（mm）

喷头溅水盘与障碍物的距离 $a$	喷头溅水盘与障碍物底面的最大距离 $b$
$a < 1200$	不允许
$1200 \leq a < 1500$	25
$1500 \leq a < 1800$	50
$1800 \leq a < 2100$	100
$2100 \leq a < 2400$	175
$a \geq 2400$	280

表 7.2.6-2 边墙型扩大覆盖喷头和边墙型家用喷头与正前方障碍物的最大垂直距离（mm）

喷头溅水盘与障碍物的距离 $a$	喷头溅水盘与障碍物底面的最大距离 $b$
$a < 2400$	不允许
$2400 \leq a < 3000$	25
$3000 \leq a < 3300$	50
$3300 \leq a < 3600$	75
$3600 \leq a < 3900$	100
$3900 \leq a < 4200$	150
$4200 \leq a < 4500$	175
$4500 \leq a < 4800$	225
$4800 \leq a < 5100$	280

$\geq 5100$	350
-------------	-----

**7.2.7 边墙型喷头两侧与顶板或吊顶下梁、通风管道等障碍物的距离，应符合表 7.2.7-1 和表 7.2.7-2 的规定（见图 7.2.7）：**




图 7.2.7 边墙型喷头与沿墙障碍物的距离

1—顶板；2—边墙型喷头；3—梁（或通风管道）；

a—喷头与沿墙障碍物的距离；b—喷头与沿墙障碍物底面的最大垂直距离

表 7.2.7-1 边墙型标准覆盖面积喷头与沿墙障碍物底面的最大垂直距离（mm）

喷头与沿墙障碍物的距离 $a$	喷头与沿墙障碍物底面的最大垂直距离 $b$
$a < 300$	25
$300 \leq a < 600$	75
$600 \leq a < 900$	140
$900 \leq a < 1200$	200
$1200 \leq a < 1500$	250
$1500 \leq a < 1800$	320
$1800 \leq a < 2100$	380
$2100 \leq a < 2250$	440

表 7.2.7-2 边墙型扩大覆盖喷头和边墙型家用喷头与沿墙障碍物底面的最大垂直距离（mm）

喷头与沿墙障碍物的距离 $a$	喷头与沿墙障碍物底面的最大垂直距离 $b$
$a \leq 450$	0
$450 < a \leq 900$	25
$900 < a \leq 1200$	75
$1200 < a \leq 1350$	125

$1350 < a \leq 1800$	175
$1800 < a \leq 1950$	225
$1950 < a \leq 2100$	275
$2100 < a \leq 2250$	350

## 8 管道

**8.0.1** 配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa，并不应设置其他用水设施。

**8.0.2** 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或涂覆钢管，以及铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯（PVC-C）消防专用管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时，应在该段管道的末端设过滤器。

涂覆钢管和氯化聚氯乙烯（PVC-C）消防专用管仅用于湿式系统。

**8.0.3** 配水管道采用氯化聚氯乙烯（PVC-C）消防专用管时，应符合下列规定：

1 仅适用于轻危险级或中危险级 I 级场所；

2 应用于公称直径不超过 50mm 的配水管及配水支管；

3 应隐蔽安装在吊顶内，吊顶内应无可燃物。吊顶应采用不燃材料，其耐火极限不应小于 0.25h。

**8.0.4** 喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时，应符合下列规定：

1 消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级 I 级场所，且系统应为湿式系统；

2 消防洒水软管应隐蔽安装在吊顶内；

3 消防洒水软管的长度不应超过 1.8m。

**8.0.5** 镀锌钢管、涂覆钢管应采用沟槽式连接件（卡箍）、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时，可焊接连接。

铜管、不锈钢管应采用配套的支架、吊架。

除镀锌钢管外，其它管道的水头损失取值应按检测或生产厂提供的数据确定。

**8.0.6** 系统中直径等于或大于 100mm 的管道，应分段采用法兰或沟槽式连接件（卡箍）连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于 20m；立管上法兰间的距离，不应跨越 3 个及以上楼层。净空高度大于 8m 的场所内，立管上应有法兰。

**8.0.7** 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置，应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于 0.40MPa。

**8.0.8** 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量喷头数，轻危险级、中危险级场所不应超过 8 只，同时在吊顶上下安装喷头的配水支管，上下侧均不应超过 8 只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过 6 只。

**8.0.9** 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量喷头数，不宜超过表 8.0.9 的规定：

**表 8.0.9 轻、中危险级场所中配水支管、配水管控制的喷头数**

公称管径 (mm)	控制的喷头数 (只)	
	轻危险级	中危险级
25	1	1
32	3	3
40	5	4
50	10	8
65	18	12
80	48	32
100	—	64

**8.0.10** 短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于 25mm。

**8.0.11** 干式系统、由火灾自动报警系统和闭式喷头联动开启的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于 1min；仅由火灾自动报警系统联动开启的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于 2min。

**8.0.12** 干式系统、预作用系统的供气管道，采用钢管时，管径不宜小于 15mm；采用铜管时，管径不宜小于 10mm。

**8.0.13** 水平安装的管道宜有坡度，并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2‰，准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰。

## 9 水力计算

### 9.1 系统的设计流量

9.1.1 喷头的流量应按下列公式计算：

$$q = K\sqrt{10P} \quad (9.1.1)$$

式中  $q$  —— 喷头流量 (L/min)；

$P$  —— 喷头工作压力 (MPa)；

$K$  —— 喷头流量系数。

系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。

9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形，其长边应平行于配水支管，其长度不宜小于作用面积平方根的 1.2 倍。

9.1.3 系统的设计流量，应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定：

$$Q_s = \frac{1}{60} \sum_{i=1}^n q_i \quad (9.1.3)$$

式中  $Q_s$  —— 系统设计流量 (L/s)；

$q_i$  —— 最不利点处作用面积内各喷头节点的流量 (L/min)；

$n$  —— 最不利点处作用面积内的喷头数。

**9.1.4 保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的湿式系统，系统的设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定。计算长度应符合下列要求：**

1 当设置场所设有自动喷水灭火系统时，计算长度不应小于本规范第 9.1.2 条确定的长边长度；

2 当设置场所没有设置自动喷水灭火系统时，计算长度不应小于被保护防火分隔设施最长一处的实际长度。

9.1.5 系统设计流量的计算，应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表 5.0.1、表 5.0.2 和表 5.0.4-1~表 5.0.4-5 的规定值。最不利点处作用面积内任意 4 只喷头围合范围内的平均喷水强度，轻危险、中危险级不应低于本规范表 5.0.1 规定值的 85%；严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表 5.0.1 和表 5.0.4-1~表 5.0.4-5 的规定值。

9.1.6 设置货架内置喷头的仓库，顶板下喷头与货架内置喷头应分别计算设计流

量，并应按其设计流量之和确定系统的设计流量。

**9.1.7** 建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时，系统的设计流量应按其设计流量的最大值确定。

**9.1.8** 当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时，系统的设计流量应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算，并按二者之和中的最大值确定。

**9.1.9** 雨淋系统和水幕系统的设计流量，应按雨淋报警阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋报警阀并联的雨淋系统，系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定。

**9.1.10** 当原有系统延伸管道、扩展保护范围时，应对增设喷头后的系统重新进行水力计算。

## 9.2 管道水力计算

**9.2.1** 管道内的水流速度宜采用经济流速，必要时可超过 5m/s，但不应大于 10m/s。

**9.2.2** 管道单位长度的沿程阻力损失应按下列式计算：

$$i = 6.05 \left( \frac{q_g^{1.85}}{C_h^{1.85} d_j^{4.87}} \right) \times 10^7 \quad (9.2.2)$$

式中  $i$ ——管道单位长度的水头损失 (KPa/m)；

$d_j$ ——管道计算内径 (mm)；

$q_g$ ——管道设计流量 (L/min)；

$C_h$ ——海澄—威廉系数，见表 9.2.2。

表 9.2.2 不同类型管道的海澄—威廉系数

管道类型	$C_h$ 值
镀锌钢管	120
铜管、不锈钢管	130
涂覆钢管、氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 管	140

**9.2.3** 管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算，当量长度表见本规范附录 C。

**9.2.4** 水泵扬程或系统入口的供水压力应按下列式计算：

$$H = (1.20 \sim 1.40) \sum h + P_0 + Z - h_c \quad (9.2.4)$$

式中:

$H$ ——水泵扬程或系统入口的供水压力 (MPa);

$\Sigma h$ ——管道沿程和局部水头损失的累计值 (MPa), 报警阀的局部水头损失应按照产品样本或检测数据确定。当无上述数据时, 湿式报警阀取值 0.04MPa、干式报警阀取值 0.02MPa、预作用装置取值 0.08MPa、雨淋报警阀取值 0.07MPa、水流指示器取值 0.02MPa;

$P_0$ ——最不利点处喷头的工作压力 (MPa);

$Z$ ——最不利点处喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水平中心线之间的高程差, 当系统入口管或消防水池最低水位高于最不利点处喷头时,  $Z$  应取负值 (MPa);

$h_c$ ——从城市市政管网直接抽水时城市管网的最低水压 (MPa); 当从消防水池吸水时,  $h_c$  取 0。

## 9.3 减压设施

### 9.3.1 减压孔板应符合下列规定:

- 1 应设在直径不小于 50mm 的水平直管段上, 前后管段的长度均不宜小于该管段直径的 5 倍;
- 2 孔口直径不应小于设置管段直径的 30%, 且不应小于 20mm;
- 3 应采用不锈钢板材制作。

### 9.3.2 节流管应符合下列规定:

- 1 直径宜按上游管段直径的 1/2 确定;
- 2 长度不宜小于 1m;
- 3 节流管内水的平均流速不应大于 20m/s。

### 9.3.3 减压孔板的水头损失, 应按下式计算:

$$H_k = \xi \frac{V_k^2}{2g} \quad (9.3.3)$$

式中  $H_k$ ——减压孔板的水头损失 ( $10^{-2}$ MPa);

$V_k$ ——减压孔板后管道内水的平均流速 (m/s);

$\xi$ ——减压孔板的局部阻力系数, 取值应按本规范附录 D 确定。

### 9.3.4 节流管的水头损失, 应按下式计算:

$$H_g = \zeta \frac{V_g^2}{2g} + 0.00107 \cdot L \cdot \frac{V_g^2}{d_g^{1.3}} \quad (9.3.4)$$

式中  $H_g$ ——节流管的水头损失 ( $10^{-2}$ MPa);

$\zeta$ ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和, 取值 0.7;

$V_g$ ——节流管内水的平均流速 (m/s);

$d_g$ ——节流管的计算内径 (m), 取值应按节流管内径减 1mm 确定;

$L$ ——节流管的长度 (m)。

### 9.3.5 减压阀的设置应符合下列规定:

1 应设在报警阀组入口前;

2 入口前应设过滤器, 且便于排污;

3 当连接两个及以上报警阀组时, 应设置备用减压阀;

4 垂直安装的减压阀, 水流方向宜向下;

5 比例式减压阀宜垂直安装, 可调式减压阀宜水平安装;

6 减压阀前后应设控制阀和压力表, 当减压阀主阀体自身带有压力表时, 可不设置压力表;

7 减压阀和前后的阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。

## 10 供水

### 10.1 一般规定

**10.1.1** 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给，也可由消防水池或天然水源供给，并应确保持续喷水时间内的用水量。

**10.1.2** 与生活用水合用的消防水箱和消防水池，其储水的水质，应符合饮用水标准。

**10.1.3** 严寒与寒冷地区，对系统中遭受冰冻影响的部分，应采取防冻措施。

**10.1.4** 当自动喷水灭火系统中设有 2 个及以上报警阀组时，报警阀组前应设环状供水管道。环状供水管道上设置的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，应设锁定阀位的锁具。

### 10.2 消防水泵

**10.2.1** 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，宜设置独立的消防水泵，并按一用一备或二用一备，以及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时，系统管道应在报警阀前分开。

**10.2.2** 按二级负荷供电的建筑，宜采用柴油机泵作备用泵。

**10.2.3** 系统的消防水泵、稳压泵，应采用自灌式吸水方式。采用天然水源时，消防水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。

**10.2.4** 每组消防水泵的吸水管不应少于 2 根。报警阀入口前设置环状管道的系统，每组消防水泵的出水管不应少于 2 根。消防水泵的吸水管应设控制阀；出水管应设控制阀、止回阀、压力表，出水管上还应设置流量和压力检测装置或预留可供连接流量和压力检测装置的接口。必要时，应采取控制消防水泵出口压力的措施。

### 10.3 高位消防水箱

**10.3.1** 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，应设高位消防水箱，其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱可与消火栓系统合用，且其供水，应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

**10.3.2** 高位消防水箱的设置高度不能满足系统最不利点处喷头的工作压力时，

系统应设置增压稳压设施。

**10.3.3** 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，无法设置高位消防水箱时，系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积，应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 10min 用水量确定，最大容积应符合现行有关国家标准对高位消防水箱容积的规定。

干式系统、预作用系统设置的气压供水设备，应同时满足配水管道的充水要求。

**10.3.4** 高位消防水箱的出水管应符合下列规定：

1 应设止回阀，并应与报警阀入口前管道连接；

2 轻危险级、中危险级场所的系统，管径不应小于 80mm，严重危险级和仓库危险级不应小于 100mm。

## 10.4 消防水泵接合器

**10.4.1** 系统应设消防水泵接合器，其数量应按系统的设计流量确定，每个消防水泵接合器的流量宜按 10~15L/s 计算。

**10.4.2** 当消防水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时，应采取增压措施。

## 11 操作与控制

**11.0.1** 湿式系统、干式系统的喷头动作后，应由报警阀压力开关直接联锁自动启动消防水泵。

预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统应根据系统类型由火灾探测器、闭式喷头作为探测元件，分别启动预作用装置或雨淋报警阀，自动向配水管道供水。

**11.0.2** 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统，应同时具备下列三种启动消防水泵和开启预作用装置或雨淋报警阀的控制方式：

- 1 自动控制；
- 2 消防控制室（盘）手动远程控制；
- 3 泵房水泵控制柜、预作用装置或雨淋报警阀处现场应急操作。

当建筑物整体采用湿式系统、局部场所采用预作用系统保护且预作用系统串联接入湿式系统时，预作用系统的启动方式应符合本规范第 11.0.1 条的规定。

**11.0.3** 雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液（水）动或气动。

当雨淋报警阀采用充液（水）传动管自动控制时，闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差，应根据雨淋报警阀的性能确定。

**11.0.4** 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。

**11.0.5** 消防控制室（盘）应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压，以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号，并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

## 12 局部应用系统

12.0.1 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过 8m 的民用建筑中，为局部设置、且保护区域总建筑面积不超过 1000m<sup>2</sup> 的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级 I 级。

除本章规定外，局部应用系统尚应符合本规范其它章节的有关规定。

12.0.2 局部应用系统应采用快速响应喷头，喷水强度应符合本规范第 5.0.1 条的规定，持续喷水时间不应低于 0.5h。

12.0.3 局部应用系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置和按开放喷头数确定的作用面积应符合下列规定：

1 采用**标准覆盖面积喷头**的系统，喷头的布置应符合轻危险级或中危险级 I 级场所的有关规定，作用面积内开放的喷头数应符合表 12.0.3 的规定。

表 12.0.3 采用**标准覆盖面积喷头**时作用面积内开放喷头数

保护区域总建筑面积和最大厅室建筑面积	开放喷头数
保护区域总建筑面积超过 300m <sup>2</sup> 或最大厅室建筑面积超过 200m <sup>2</sup>	10
保护区域总建筑面积不超过 300m <sup>2</sup>	最大厅室喷头数+2 当少于 5 个时，取 5 个；当多于 8 个时，取 8 个

2 采用**扩大覆盖面积喷头**的系统，喷头布置应符合本规范第 7.1.2 条的规定，作用面积应按开放喷头数不少于 6 只确定。

12.0.4 当室内消火栓水量能满足局部应用系统用水量时，局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量、稳压设施、消防水泵及供水管道等。当不满足时应按本规范 12.0.7 条执行。

12.0.5 采用**标准覆盖面积喷头**且喷头总数不超过 20 只，或采用扩大覆盖面积喷头且喷头总数不超过 12 只的局部应用系统，可不设报警阀组。

不设报警阀组的局部应用系统，配水管可与室内消防竖管连接，其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀。

12.0.6 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及水泵、信号阀等组件状态和输出启动水泵控制信号的功能。

不设报警阀组或采用消防加压水泵直接从城市供水管吸水的局部应用系统，应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃

报警。

**12.0.7** 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统设计供水量不能满足局部应用系统要求时，局部应用系统的供水应符合下列规定：

1 城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时，城市供水管可直接向系统供水；

2 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力，但允许水泵从城市供水管直接吸水时，系统可设直接从城市供水管吸水的消防加压水泵；

3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力，也不允许从城市供水管直接吸水时，系统应设储水池（罐）和消防水泵，储水池（罐）的有效容积应按系统用水量确定，并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量；

4 可按三级负荷供电，且可不设备用泵；

5 应设置倒流防止器或采取其它有效的防止污染生活用水的措施。

# 附录 A 设置场所火灾危险等级举例

表 A 设置场所火灾危险等级举例

火灾危险等级	设置场所举例	
轻危险级	住宅建筑、幼儿园、老年人建筑、建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼；仅在走道设置闭式系统的建筑等。	
中危险级	I 级	1) 高层民用建筑：旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼（塔）等 2) 公共建筑（含单多高层）：医院、疗养院；图书馆（书库除外）、档案馆、展览馆（厅）；影剧院、音乐厅和礼堂（舞台除外）及其他娱乐场所；火车站、机场及码头的建筑；总建筑面积小于 5000m <sup>2</sup> 的商场、总建筑面积小于 1000m <sup>2</sup> 的地下商场等 3) 文化遗产建筑：木结构 4) 工业建筑：食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等；冷藏库、钢屋架等建筑构件
	II 级	1) 民用建筑：书库、舞台（葡萄架除外）、汽车停车场、总建筑面积 5000m <sup>2</sup> 及以上的商场、总建筑面积 1000m <sup>2</sup> 及以上的地下商场、净空高度不超过 8m、物品高度不超过 3.5m 的自选商场等 2) 工业建筑：棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒（啤酒除外）、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间
严重危险级	I 级	印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过 8m、物品高度超过 3.5m 的自选商场等
	II 级	易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部
仓库危险级	I 级	食品、烟酒；木箱、纸箱包装的不燃、难燃物品等
	II 级	木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B 组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃、难燃物品及各类物品混杂储存的仓库等
	III 级	A 组塑料与橡胶及其制品；沥青制品等
注：表中的 A 组、B 组塑料橡胶的举例见本规范附录 B。		

## 附录 B 塑料、橡胶的分类举例

A 组：丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物（ABS）、缩醛（聚甲醛）、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃纤维增强聚酯（FRP）、热塑性聚酯（PET）、聚丁二烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、高增塑聚氯乙烯（PVC，如人造革、胶片等）、苯乙烯—丙烯腈（SAN）等。

丁基橡胶、乙丙橡胶（EPDM）、发泡类天然橡胶、腈橡胶（丁腈橡胶）、聚酯合成橡胶、丁苯橡胶（SBR）等。

B 组：醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氟塑料、锦纶（锦纶 6、锦纶 6/6）、三聚氰胺甲醛、酚醛塑料、硬聚氯乙烯（PVC，如管道、管件等）、聚偏二氟乙烯（PVDF）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚氟乙烯（PVF）、脲甲醛等。

氯丁橡胶、不发泡类天然橡胶、硅橡胶等。

粉末、颗粒、压片状的 A 组塑料。

## 附录 C 当量长度表

### 表 C.1 镀锌钢管件和阀门的当量长度表 (m)

管件和阀门	公称直径 (mm)								
	25	32	40	50	65	80	100	125	150
45°弯头	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9	0.9	1.2	1.5	2.1
90°弯头	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3	3.7	4.3
90°长弯管	0.6	0.6	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7
三通或四通	1.5	1.8	2.4	3	3.7	4.6	6.1	7.6	9.1
蝶阀	—	—	—	1.8	2.1	3.1	3.7	2.7	3.1
闸阀	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9
止回阀	1.5	2.1	2.7	3.4	4.3	4.9	6.7	8.2	9.3
异径接头	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6

注：1 过滤器当量长度的取值，由生产厂提供；  
 2 当异径接头的出口直径不变而入口直径提高 1 级时，其当量长度应增大 0.5 倍；提高 2 级或 2 级以上时，其当量长度应增大 1.0 倍；  
 3 当采用铜管或不锈钢管时，当量长度应乘以系数 1.16。

### 表 C.2 不锈钢和 PVC-C 管件的当量长度表 (m)

管件名称	公称直径 (mm)			
	25	32	40	50
45°弯头	0.3	0.6	0.6	0.6
90°弯头	2.1	2.4	2.7	3.3
三通侧向	1.5	1.8	2.4	3.0
三通直向	0.3	0.3	0.3	0.3
异径三通	1.5	1.8	2.4	3.0
直通	0.3	0.3	0.3	0.3

## 附录 D 减压孔板的局部阻力系数

减压孔板的局部阻力系数，取值应按下式计算或按表 D 确定：

$$\xi = \left( 1.75 \frac{d_j^2}{d_k^2} \cdot \frac{1.1 - \frac{d_k^2}{d_j^2}}{1.175 - \frac{d_k^2}{d_j^2}} - 1 \right)^2$$

式中  $d_k$ —减压孔板的孔口直径 (m)。

表 D 减压孔板的局部阻力系数

$d_k/d_j$	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
$\xi$	292	83.3	29.5	11.7	4.75	1.83

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

- 1、 《室外给水设计规范》 GB50013
- 2、 《建筑给水排水设计规范》 GB50015
- 3、 《建筑设计防火规范》 GB50016
- 4、 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098
- 5、 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116
- 6、 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261
- 7、 《住宅建筑规范》 GB50368
- 8、 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974
- 9、 《自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头》 GB5135.1
- 10、 《自动喷水灭火系统 第12部分 扩大覆盖面洒水喷头》 GB5135.12
- 11、 《自动喷水灭火系统 第15部分 家用喷头》 GB5135.15
- 12、 《商店建筑设计规范》 JGJ48

中华人民共和国国家标准

# 自动喷水灭火系统设计规范

**GB50084-2017**

条文说明

## 修订说明

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017，经住房和城乡建设部 2018年01月 01日以第1574号公告批准发布，原《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）同时废止。

现行《自动喷水灭火系统设计规范》自实施以来，对规范自动喷水灭火系统的设计、指导自动喷水灭火系统在我国的应用和发展起到了重要的作用，但随着自动喷水灭火系统应用和研究的不断深入，以及自动喷水灭火系统产品的不断发展，现行《自动喷水灭火系统设计规范》已不能适应目前自动喷水灭火系统的应用现状和发展趋势，有必要对其进行修订。

此次修订的主要内容包括：

1、增加净空高度为 12m~18m 民用建筑高大净空场所采用湿式系统的设计基本参数；湿式系统保护防火卷帘等防火分隔设施的设置要求；家用喷头、扩大覆盖面积喷头和特殊应用喷头的设置要求以及系统采用氯化聚氯乙烯（PVC-C）消防专用管的设置要求和部分术语等；

2、调整仓库设置自动喷水灭火系统的设计基本参数、喷头布置参数和局部应用系统的设置要求等；

3、删除自动喷水—泡沫联用系统的设置要求；

4、修改现行规范中不便操作的一些条款，协调与其他规范的关系。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《自动喷水灭火系统设计规范》修订编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与本规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

GB50084-2001（2005年版）规范主编单位、参编单位和主要起草人：

**主编单位：**公安部天津消防科学研究所

**参编单位：**北京市消防局

上海市消防局

四川省消防局

公安部四川消防科学研究所

大连市消防局

深圳市消防局

中国建筑设计研究院

天津市建筑设计院

化工部第一设计院

天津大学

深圳市捷星消防工程公司

**主要起草人：**韩占先 何以申 王万钢 韩 磊 马 恒 赵克伟  
曾 杰 陈正昌 刘淑金 张兴权 刘跃红 刘国祝  
章崇伦 黄建跃 于志成 方雪松 孔祥徵

# 1 总 则

1.0.1 本条规定了制定本规范的目的。

自动喷水灭火系统是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施之一，是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。国内外应用实践证明，该系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。

国外应用自动喷水灭火系统已有 200 多年的历史。在这长达二个世纪的时间内，一些经济发达的国家，从研究到应用，从局部应用到普遍推广使用，有过许许多多成功的经验和失败的教训。在总结经验教训的基础上，制定了本国的自动喷水灭火系统设计安装规范或标准，而且进行了一次又一次的修订（如美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13、英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计，安装和维护》BS EN12845 等）。自动喷水灭火系统不仅已经在高层建筑、公共建筑、厂房和仓库中推广应用，而且发达国家已在住宅建筑中开始安装使用。

在建筑防火设计中推广应用自动喷水灭火系统，获得了巨大的社会与经济效益。表 1 为美国 1965 年统计资料，数据表明，早在技术远不如目前发达的 1925~1964 年间，在安装自动喷水灭火系统的建筑物中，共发生火灾 75290 次，控、灭火的成功率高达 96.2%，其中厂房和仓库占有的比例高达 87.46%。

表 1 自动喷水灭火系统灭火成功率统计表

建筑类型	成功次数，概率		灭火成功		灭火不成功		累计数	
	次数	%	次数	%	次数	%	次数	%
学校	204	91.9	18	8.1	222	0.3		
公共建筑	259	95.6	12	4.4	211	0.4		
办公建筑	403	97.1	12	2.9	415	0.6		
住宅	943	95.6	43	4.4	988	1.3		
公共集会场所	1321	96.6	47	3.4	1368	1.8		
仓库	2957	89.9	334	10.1	3291	4.4		
百货小卖市场	5642	97.1	167	2.9	5809	7.7		
厂房	60383	95.6	2156	3.4	62539	83.0		
其他	307	78.9	82	21.1	389	0.15		
合计	72419	96.2	2781	3.3	75290	100.0		

注：本表根据 NFPA “Fire Journal” VOL 59.No.4—July 1965 编制。

美国纽约对 1969~1978 年 10 年中 1648 起高层建筑自动喷水灭火系统案例的统计表明，控、灭火成功率为高层办公楼 98.4%，其他高层建筑 97.7%。又如澳大利亚和新西兰，从 1886 年到 1968 年的几十年中，安装这一灭火系统的建筑物，共发生火灾 5734 次，灭火成

功率达 99.8%。有些国家和地区，近几年安装这一灭火系统的，有的灭火成功率达 100%。

国外安装自动喷水灭火系统的建筑物，将在投保时享受一定的优惠条件，一般在该系统安装后的几年时间内，因优惠而少缴的保险费就够安装系统的费用了。一般在一年半到三年的时间内，就可以抵消建设资金。

推广应用自动喷水灭火系统，不仅可从减少火灾损失中受益，而且可减少消防总开支。如美国加利福尼亚州的费雷斯诺城，在市区制定的建筑条例中，要求在非居住区安装自动喷水灭火系统，结果使这个城市的火灾损失大大减小，从 1955 年到 1975 年的 20 年间，非居住区的火灾损失占该全市火灾总损失从 61.6% 下降至 43.5%。

我国从 20 世纪 30 年代开始应用自动喷水灭火系统，至今已有 80 多年的历史。首先在外国人开办的纺织厂、烟厂以及高层民用建筑中应用。如上海第十七毛纺厂是 1926 年由英国人所建，在厂房、库房和办公室装设了自动喷水灭火系统。1979 年，该厂从日本和联邦德国引进生产设备，在新建的厂房也设计安装了国产的湿式系统。又如上海国际饭店是 1934 年建成投入使用的。该建筑中所有客房、厨房、餐厅、走道、电梯间等部位均装设了喷头，并扑灭过数起初期火灾。50 年代，苏联援建的一些纺织厂和我国自行设计的一些工厂中也装设了自动喷水灭火系统。1956 年兴建的上海乒乓球厂，我国自行设计安装了自动喷水灭火系统，并于 1978 年 10 月成功地扑救了由于赛璐珞丝缠绕马达引起的火灾。又如 1958 年建的厦门纺织厂，至 80 年代曾 4 次发生火灾，均成功地将火扑灭。时至今日，该系统已经成为国际上公认的最为有效的自动扑救室内火灾的消防设施，在我国的应用范围和使用量也在不断扩展与增长。

《自动喷水灭火系统设计规范》自 1985 年颁布执行以来，对指导系统的设计，发挥了积极、良好的作用。几十年来，国民经济持续快速发展，新技术不断涌现，使该规范面临着不断适应新情况、解决新问题、推广新技术的社会需求。此次修订该规范的目的，是为了总结几十年来自动喷水灭火系统技术发展和工程设计积累的宝贵经验，推广科技成果，借鉴发达国家先进技术，使之更加充实与完善。

**1.0.2** 本条规定了本规范的适用与不适用范围。新建、扩建及改建的民用与工业建筑，当设置自动喷水灭火系统时，均要求按本规范的规定设计，但火药、炸药、弹药、火工品工厂，以及核电站、飞机库等性质上超出常规的特殊建筑，属于本规范的不适用范围。上述各类性质特殊的建筑设计自动喷水灭火系统时，按其所属行业的规范设计。

**1.0.3** 本条要求按本规范设计自动喷水灭火系统时，必须同时遵循国家基本建设和消防工作的有关法律法规、方针政策，并在设计中密切结合保护对象的使用功能、内部物品燃烧时的

发热发烟规律，以及建筑物内部空间条件对火灾热烟气流流动规律的影响，做到使系统的设计，既能为保证安全而可靠地启动操作，又要力求技术上的先进性和经济上的合理性。

自动喷水灭火系统的类型较多，基本类型包括湿式系统、干式系统、预作用系统及雨淋系统和水幕系统等（表 2），其中用量最多的是湿式系统，在已安装的自动喷水灭火系统中，70%以上为湿式系统。

**表 2 国内外常用的系统类型**

国家	常用的系统类型
英国	湿式系统、干式系统、干湿式系统、尾端干湿式或尾端干式系统、预作用系统、雨淋系统等
美国	湿式系统、干式系统、预作用系统、干式—预作用联合系统、闭路循环系统（与非消防用水设施连接，平时利用共用管道供给采暖或冷却用水，水不排出，循环使用）、防冻系统（用防冻液充满系统管网，火灾时，防冻液喷出后，随即喷水）、雨淋系统等
日本	湿式系统、干式系统、预作用系统、干式—预作用联合系统、雨淋系统、限量供水系统（由高压水罐供水的湿式系统）等
德国	湿式系统、干式系统、干湿式系统、预作用系统等
前苏联	湿式系统、干式系统、干湿式系统、雨淋系统、水幕系统等
中国	湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统等

湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成，管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内，该系统在喷头动作后立即喷水，其灭火成功率高于干式系统。

干式系统在准工作状态时配水管道内充有压气体，因此使用场所不受环境温度的限制。与湿式系统的区别在于干式系统采用干式报警阀组，并设置保持配水管道内气压的充气设施。该系统适用于有冰冻危险与环境温度有可能超过 70℃、使管道内的充水汽化升压的场所。干式系统的缺点是发生火灾时，配水管道必须经过排气充水过程，因此延迟了开始喷水的时间，对于可能发生蔓延速度较快火灾的场所，不适合采用此种系统。

预作用系统采用预作用装置，系统的配水管道内平时不充水，发生火灾时，根据预作用装置的启动方式，由火灾自动报警系统直接联动开启或由火灾自动报警系统和闭式喷头联动开启（国外称之为单联锁预作用系统、双联锁预作用系统和无联锁预作用系统）。预作用系统既兼有湿式、干式系统的优点，又避免了湿式、干式系统的缺点。在不允许出现误喷或管道漏水的重要场所，可替代湿式系统使用；在低温或高温场所中替代干式系统使用，可避免喷头开启后延迟喷水的缺点。

雨淋系统采用开式洒水喷头和雨淋报警阀组，由火灾自动报警系统或传动管联动雨淋报警阀和消防水泵，使与雨淋报警阀连接的开式喷头同时喷水。雨淋系统通常安装在发生火灾时火势发展迅猛、蔓延迅速的场所，如舞台等。

水幕系统用于挡烟阻火和冷却分隔物。系统组成的特点是采用开式洒水喷头或水幕喷头，控制供水通断的阀门，可根据防火需要采用雨淋报警阀组或人工操作的通用阀门，小型水幕可用感温雨淋报警阀控制。水幕系统包括防火分隔水幕和防护冷却水幕两种类型。防火分隔水幕利用密集喷洒形成的水墙或水帘阻火挡烟而起到防火分隔作用，防护冷却水幕则利用水的冷却作用，配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔。

自动喷水灭火系统的二百多年历史，一直在不断研究开发新技术、新设备与新材料，并获得持续发展和水平的不断提高。改革开放以来，我国建筑业迅速发展，兴建了一大批高层建筑、大空间建筑及地下建筑等内部空间条件复杂和功能多样的建筑物，使系统的设计不断遇到新情况、新问题。只有积极合理地吸收新技术、新设备与新材料，才能使系统的设计技术适应社会进步与发展的需求。系统采用的新技术、新设备与新材料，不仅要具备足够的成熟程度，同时还要符合可靠适用、经济合理，并与系统相配套、与规范合理衔接等条件，以避免出现偏差或错误。

**1.0.4** 本条是对原条文的修改。本次修改根据《中华人民共和国消防法》的规定。

本条对自动喷水灭火系统采用的组件提出了要求。系统组件属消防专用产品，质量把关至关重要，因此要求设计中采用符合现行的国家或公共安全行业标准，并经过国家级消防产品质量监督检验机构检验的产品。未经检测或检测不合格的不能采用。根据《中华人民共和国消防法》第二十四条的规定，我国对消防产品实行强制性产品认证制度，依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。对新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应经过技术鉴定，符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。为此，本条规定了系统采用的组件应符合消防产品市场准入制度的要求。

**1.0.5** 经过改建后变更使用功能的建筑，当其重要性、房间的空间条件、内部容纳物品的性质或数量及人员密集程度发生较大变化时，要求根据改造后建筑的功能和条件，按本规范对原来已有的系统进行校核。当发现原有系统已经不再适用改造后建筑时，要求按本规范和改造后建筑的条件重新设计。

**1.0.6** 本规范属于强制性国家标准。本规范的制订，将针对建筑物的具体条件和防火要求，提出合理设计自动喷水灭火系统的有关规定。另外，设置自动喷水灭火系统的场所，还要求

同时执行现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 和《人民防空工程设计防火规范》GB50098 等规范的相关规定。

## 2 术语和符号

**2.1.6** 本条是对原条文的修改和补充。

预作用系统由闭式喷头、预作用装置、管道、充气设备和供水设施等组成，在准工作状态时配水管道内不充水，利用火灾探测器动作性能优于闭式喷头的特点，在喷头动作前完成管网的预先充水，在喷头动作前转换为湿式系统，完成整个预作用过程。国外标准中根据预作用装置的启动方式不同，将预作用系统分为单联锁、双联锁和无联锁预作用系统，原规范中的预作用系统是指单联锁预作用系统。

单联锁系统在发生火灾时由火灾自动报警系统联动开启预作用装置，喷头动作时不开启，系统配水管道内可充压缩气体，也可不充压缩气体。准工作状态时配水管道内如果维持一定气压，将有助于监测管道的严密性和寻找泄漏点。

双联锁系统是在火灾探测器和喷头均动作后，联动开启预作用装置的闭式系统。

无联锁预作用系统在正常状态下由火灾探测器首先动作，联动开启预作用装置，然后向配水管网供水，如果火灾探测器发生故障不能开启预作用装置，则系统等效为干式系统，由闭式喷头动作后开启预作用装置，向系统供水。

准工作状态时，双联锁和无联锁预作用系统的配水管道内充满压缩气体，系统同时配有空气压缩机和自动气压维护装置，充气压力可根据报警阀的性能参数确定。

**2.1.22** 本条为新增术语。

特殊应用喷头是指在通过试验验证的情况下，能够对一些特殊级场所或部位进行有效保护的洒水喷头。考核指标主要有：特定的灭火试验、喷头的洒水分布性能试验以及喷头的热敏感性能试验等。

非仓库型特殊应用喷头用于民用建筑高大净空场所，国内外的试验研究表明，在民用建筑高大净空场所内设置合理的自动喷水灭火系统，能提供可靠、有效的保护，但并非所有喷头均适用于此类场所，只有在给定的火灾试验模型下能够有效控、灭火的喷头才能应用。试验表明，适用于该类场所的喷头应具有流量系数大和工作压力低等特点，且喷洒的水滴粒径较大。

仓库型特殊应用喷头是用于高堆垛或高货架仓库的大流量特种洒水喷头，与 *ESFR* 喷头相比，其以控制火灾蔓延为目的，喷头最低工作压力较 *ESFR* 喷头低，且障碍物对喷头洒水的影响较小。

**2.1.23** 本条为新增术语。

家用喷头是适用于住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑内的一种快速响应喷头，其作用是在火灾初期迅速启动喷洒，降低起火部位周围的火场温度及烟密度，并控制居所内火灾的扩大及蔓延。与其他类型喷头相比，家用喷头更有利于保护人员疏散。美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 规定，家用喷头可用于住宅单元及相邻的走道内，并规定住宅单元除普通住宅外，还包括宾馆客房、宿舍、用于寄宿和出租的房间、护理房（供需要有人照顾的体弱人员居住，有医疗设施）及类似的居住单元等。并且规定，家用喷头具有 3 个特征：1) 适用于居住场所；2) 用于保护人员逃生；3) 具有快速响应功能。

### 3 设置场所火灾危险等级

**3.0.1、3.0.2** 根据火灾荷载（由可燃物的性质、数量及分布状况决定）、室内空间条件（面积、高度）、人员密集程度、采用自动喷水灭火系统扑救初期火灾的难易程度，以及疏散及外部增援条件等因素，划分设置场所的火灾危险等级。

建筑物内存在物品的性质、数量以及其结构的疏密、包装和分布状况，将决定火灾荷载及发生火灾时的燃烧速度与放热量，是划分自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的重要依据。

1 可燃物性质对燃烧速度的影响因素，包括材料的燃烧性能、结构的疏密程度以及堆积摆放的形式等。不同性质的可燃物火灾时表现的燃烧性能及扑救难度不同，例如纸制品和发泡塑料制品，就具有不同的燃烧性能，造纸及纸制品厂被划归中危险级，发泡塑料及制品按固体易燃物品被划归严重危险级。火灾荷载大，燃烧时蔓延速度快、放热量大、有害气体生成量大的保护对象，需要设置反应速度快、喷水强度大以及作用面积大的系统。火灾荷载的大小，对确定设置场所火灾危险等级是十分重要的依据。表 3 给出了不同火灾荷载密度情况下的火灾放热量数据。

2 物品的摆放形式，包括密集程度及堆积高度，是划分设置场所火灾危险等级的另一个重要依据。松散堆放的可燃物，因与空气的接触面积大，燃烧时的供氧条件比紧密堆放时好，所以燃烧速度快，放热速率高，因此需求的灭火能力强。可燃物的堆积高度越大，火焰的竖向蔓延速度越快，另外由于高堆物品的遮挡作用，使喷水不易直接送达位于可燃物底部的起火部位，导致灭火难度增大，容易使火灾得以水平蔓延。为了避免这种情况的发生，要求以较大的喷水强度或具有较强穿透力的喷水，以及开放较多喷头、形成较大的喷水面积控制火势。

表 3 火灾荷载密度与燃烧特性

可燃物数量 (lb/ft <sup>2</sup> ) kg/m <sup>2</sup>	热量 (MJ/m <sup>2</sup> )	燃烧时间—相当标准温度曲线的时间 (h)
5 (24)	454	0.5
10 (49)	909	1.0
15 (73)	1363	1.5
20 (98)	1819	2.0
30 (147)	2727	3.0
40 (195)	3636	4.5
50 (244)	4545	7.0
60 (288)	5454	8.0
70 (342)	6363	9.0

3 建筑物的室内空间条件，也会影响闭式喷头受热开放时间和喷水灭火效果。小面积场所，火灾烟气流因受墙壁阻挡而很快在顶板或吊顶下积聚并淹没喷头，而使喷头热敏元件迅速升温动作；而大面积场所，火灾烟气流则可在顶板或吊顶下不受阻挡的自由流散，喷头热敏元件只受对流传热的影响，升温较慢，动作较迟钝。室内净空高度的增大，使火灾烟气流在上升过程中，与被卷吸的空气混合而逐渐降低温度和流速的作用增大，流经喷头热气流温度与速度的降低将造成喷头推迟动作。喷头开放时间的推迟，将为火灾继续蔓延提供时间，喷头开放时将面临放热速率更大，更难扑救的火势，使系统喷水控灭火的难度增大。对于喷头的洒水，则因与上升热烟气流接触的时间和距离的加大，使被热气流吹离布水轨迹和汽化的水量增大，导致送达到位的灭火水量减少，同样会加大灭火的难度。有些建筑构造，还会影响喷头的布置和均匀布水。上述影响喷头开放和喷水送达灭火的因素，由于影响系统控灭火的效果，将导致设置场所火灾危险等级的改变。

国外标准规范大多将自动喷水灭火系统的设置场所划分为三个或四个火灾危险等级。如英国将设置场所划分为三个危险等级，即轻危险级、中轻危险级（其中又分为 4 组，OH1~OH4）和高危险级（其中又分为生产工艺级和贮存级，每个级别又划分为 4 类，分别是 HHP1~HHP4 和 HHS1~HHS4）。德国划分为四个危险等级，即 I、II、III、IV 级，分别为轻、中、严重（其中又分为生产级和堆积级）危险级。美国和日本则划分为轻、中和严重危险级。

本规范参考了发达国家规范，结合我国目前实际情况，在增加仓库危险级的基础上，将设置场所划分为四级，分别为轻、中（其中又分为 I 级和 II 级）、严重（其中又分为 I 级和 II 级）及仓库（其中又分为 I 级、II 级和 III 级）危险级。

轻危险级，一般是指可燃物品较少、可燃性低和火灾发热量较低、外部增援和疏散人员较容易的场所。

中危险级，一般是指内部可燃物数量为中等，可燃性也为中等，火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和厂房划归为中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点，划分中 I 级和中 II 级，并在本规范附录 A 中举例予以说明。商场内物品密集、人员密集，发生火灾的频率较高，容易酿成大火造成群死群伤和高额财产损失的严重后果，因此将大规模商场列入中 II 级。

严重危险级，一般是指火灾危险性大、可燃物品数量多、火灾时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。除摄影棚、舞台葡萄架下部外，包括存在较多数量易燃固体、液体物品工厂的备料和生产车间。

仓库火灾危险等级的划分，参考了美国消防协会标准 NFPA 13《自动喷水灭火系统安装标准》，将上述标准中的 1、2、3、4 类和塑料橡胶类储存货品，结合我国国情，综合归纳并简化为 I、II、III 级仓库，其中，仓库危险级 I 级与 NFPA 13 的 1、2 类货品相一致，仓库危险级 II 级与 3、4 类货品一致，仓库危险级 III 级为 A 组塑料、橡胶制品等。

NFPA 13 标准中关于仓储物品的分类：

1 类货品 指纸箱包装的不燃货品，例如：

不燃食品和饮料：不燃容器包装的食品；冷冻食品、肉类；非塑料制托盘或容器盛装的新鲜水果和蔬菜；无涂蜡层或塑料覆膜的纸容器包装牛奶；不燃容器盛装，但容器外有纸箱包装的酒精含量≤20%的啤酒或葡萄酒；玻璃制品。

金属制品：包括塑料覆面或装饰的桌椅；金属外壳家电；电动机、干电池、空铁罐、金属柜。

其他：包括变压器、袋装水泥、电子绝缘材料、石膏板、惰性颜料、固体农药。

2 类货品 包括木箱及多层纸箱或类似可燃材料包装的 1 类货品，例如：

纸箱包装的漆包线线圈，日光灯泡，木桶包装的酒精含量不超过 20%的啤酒和葡萄酒。

3 类货品 木材、纸张、天然纤维纺织品或 C 组塑料及制品，含有少量 A 组或 B 组塑料的制品，例如：

皮革制品：鞋、皮衣、手套、旅行袋等。

纸制品：书报杂志、有塑料覆膜的纸制容器等。

纺织品：天然与合成纤维及制品，不含发泡类塑料橡胶的床垫。

木制品：门窗及家具、可燃纤维板等。

其它：纸箱包装的烟草制品及可燃食品，塑料容器包装的不燃液体。

4 类货品 纸箱包装的含有一定量 A 组塑料的 1、2、3 类货品，小包装采用 A 组塑料、大包装采用纸箱包装的 1、2、3 类货品，B 组塑料和粉状、颗粒状 A 组塑料，例如：

照相机、电话、塑料家具，含发泡类塑料填充物的床垫，含有一定量塑料的建材、电缆，塑料容器包装的物品。

塑料橡胶类 分为 A 组、B 组和 C 组。

A 组：ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、缩醛（聚甲醛）、丙烯酸类（聚甲基丙烯酸甲酯）、丁基橡胶、EPDM（乙丙橡胶）、FRP（玻璃纤维增强聚酯）、发泡类天然橡胶、腈橡胶（丁腈橡胶）、PET（热塑性聚酯）、聚碳酸酯、聚酯合成橡胶、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、PVC（高增塑聚氯乙烯，如人造革、胶片等）、SAN（苯乙烯-丙烯

腈)、SBR (丁苯橡胶)。

B 组: 纤维素类(醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素)、氯丁橡胶、氟塑料(ECTFE—乙烯-三氟氯乙烯共聚物、ETFE—乙烯-四氟乙烯共聚物、FEP—四氟乙烯-六氟丙烯共聚物)、不发泡类天然橡胶、锦纶 (锦纶 6、锦纶 6/6)、硅橡胶。

C 组: 氟塑料 (PCTFE—聚三氟氯乙烯、PTFE—聚四氟乙烯)、三聚氰胺 (三聚氰胺甲醛)、酚醛类、PVC (硬聚氯乙烯, 如: 管道、管件)、PVDC (聚偏二氯乙烯)、PVDF (聚偏氟乙烯)、PVF (聚氟乙烯)、尿素 (脲甲醛)。

本规范附录 A 的举例参考了国内外相关规范标准的有关规定。由于建筑物的使用功能、内部容纳物品和空间条件千差万别, 不可能全部列举, 设计时可根据设置场所的具体情况类比判断。现将美、英、日、德等国规范的火灾危险等级举例列出 (见表 4、表 5、表 6), 供相关人员参考。

**表 4 轻危险级场所举例**

国家	举例
德国	办公室, 教育机构, 旅馆 (无食堂), 幼儿园, 托儿所, 医院, 监狱, 住宅等
美国	教堂, 俱乐部, 学校, 医院, 图书馆 (大型书库除外), 博物馆, 疗养院, 办公楼, 住宅, 饭店的餐厅, 剧院及礼堂 (舞台及前后台口除外), 不住人的阁楼等
日本	办事处, 医院, 住宅, 旅馆, 图书馆, 体育馆, 公共集合场所等
英国	医院, 旅馆, 社会福利机构, 图书馆, 博物馆, 托儿所, 办公楼, 监狱, 学校等

**表 5 中危险级场所举例**

国家	举例
德国	废油加工厂, 废纸加工厂, 铝材厂, 制药厂, 石棉制品厂, 汽车车辆装配厂, 汽车厂, 烧制食品厂, 酒吧间, 白铁制品加工厂, 酿酒厂, 书刊装订厂, 书库, 数据处理室, 舞厅, 拉丝厂, 印刷厂, 宝石加工厂, 无线电仪器厂, 电机厂, 电子元件厂, 酿醋厂, 印染厂, 自行车厂, 门窗厂 (包括铝制结构、木结构、合成材料结构), 胶片保管处, 光学试验室, 照相器材厂, 胶合板厂, 汽车库, 气体制品厂, 橡胶制品厂, 木材加工厂, 电缆厂, 咖啡加工厂, 可可加工厂, 纸板厂, 陶瓷厂, 电影院, 教室, 服装厂, 罐头食品厂, 音乐厅, 家用冷却器厂, 化肥厂, 塑料制品厂, 干菜食品厂, 皮革厂, 轻金属制品厂, 机床厂, 橡胶气垫厂 (无泡沫塑料), 交易大厅, 奶粉厂, 家具厂, 摩托车厂, 面粉厂, 造纸厂, 皮革制品厂, 衬垫厂 (无多孔塑料), 瓷器厂, 信封厂, 饭馆, 唱片厂, 屠宰场, 首饰厂 (无合成材料), 巧克力制造厂, 制鞋厂, 丝绸厂 (天然和合成丝绸), 肥皂厂, 苏打厂, 木屑板制造厂, 纺织厂, 加压浇铸厂 (合成材料), 洗衣机厂, 钢制家具厂, 烟草厂, 面包厂, 地毯厂 (无橡胶和泡沫塑料), 毛巾厂, 变压器制造厂, 钟表厂, 绷带材料厂, 制蜡厂, 洗涤厂, 洗衣房, 武器制造厂, 车厢制造厂, 百货商店, 洗涤剂厂, 砖瓦厂, 制糖厂等
美国	面包房, 饮料生产厂, 罐头厂, 奶制品厂, 电子设备厂, 玻璃及制品厂, 洗衣房, 饭店服务区, 谷物加工厂, 一般危险的化学品工厂, 机加工车间, 皮革制品厂, 糖果厂, 酿酒厂, 图书馆大型书库区, 商店, 印刷及出版社, 纺织厂, 烟草制品厂, 木材及制品厂, 饲料厂, 造纸及纸制品加工厂, 码头及栈桥, 机动车停车房与修理车间, 轮胎生产厂, 舞台等
日本	饮食店, 公共游艺场, 百货商店 (超级市场), 酒吧间, 电影电视制片厂, 电影院, 剧场, 停

	车场, 仓库 (严重级的除外), 发电所, 锅炉房, 金属机械器具制造厂 (包括油漆部分), 面粉厂, 造纸厂, 纺织厂 (包括棉、毛、绢、化纤), 织布厂, 染色整理工厂, 化纤厂 (纺纱以后的工序), 橡胶制品厂, 合成树脂厂 (普通的), 普通化工厂, 木材加工厂 (在湿润状态下加工的工厂)
英国	砂轮及粉磨制造厂, 屠宰场, 酿酒厂, 水泥厂, 奶制品厂, 宝石加工厂, 饭馆及咖啡馆, 面包房, 饼干厂, 一般危险的化学品工厂, 食品厂, 机械加工厂 (包括轻金属加工厂), 洗染房, 汽车库, 机动车制造及修理厂, 陶瓷厂, 零售商店, 调料、腌菜及罐头食品厂, 小五金制造厂, 烟草厂, 飞机制造厂 (不包括飞机库), 印染厂, 制鞋厂, 播音室及发射台, 制刷厂, 制毯厂, 谷物、面粉及饲料加工厂, 纺织厂 (不包括准备工序), 玻璃厂, 针织厂, 花边厂, 造纸及纸制品厂, 塑料及制品厂 (不包括泡沫塑料), 印刷及有关行业, 橡胶及制品厂 (不包括泡沫塑料), 木材及制品厂, 服装厂, 肥皂厂, 蜡烛厂, 糖厂, 制革厂, 壁纸厂, 毛料及毛线厂, 剧院, 电影电视制片厂

**表 6 严重危险级场所举例**

国家	举例
德国	酒精蒸馏厂, 棉纱厂, 沥青加工厂, 陶瓷窑炉, 赛璐珞厂, 沥青油纸厂, 颜料厂, 油漆厂, 电视摄影棚, 亚麻加工厂, 饲料厂, 木刨花板厂, 麻加工厂, 炼焦厂, 合成橡胶厂, 露酒厂, 漆布厂, 橡胶气垫厂 (有泡沫塑料), 粮食、饲料、油料加工厂, 衬垫厂 (有多孔塑料), 化学净化剂厂, 米制品加工厂, 泡沫橡胶厂, 多孔塑料制品厂, 绳索厂, 茶叶加工厂, 地毯厂 (有橡胶和泡沫塑料), 鞋油厂, 火柴厂
美国	可燃液体使用区, 压铸成型及热挤压作业区, 胶合板及木屑板生产车间, 印刷车间 (油墨闪点低于 37.9℃), 橡胶的再生、混合、干燥、破碎、硫化车间, 锯木厂, 纺织厂中棉花、合成纤维、再生花纤维、麻等的粗选、松解、配料、梳理前纤维回收、梳理及并纱等车间 (工段), 泡沫塑料制品装修的场所, 沥青制品加工区, 低闪点易燃液体的喷雾作业区, 浇淋涂层作业区, 拖车住房或预制构件房屋的组装区, 清漆及油漆浸涂作业区, 塑料加工厂
日本	木材加工厂, 胶合板厂, 赛璐珞厂, 海绵橡胶厂, 合成树脂厂 (使用或制造普通产品的除外), 合成树脂成型加工厂 (使用普通产品的除外), 化学工厂 (使用或制造普通产品的除外), 仓库 (贮存赛璐珞、海绵橡胶及其它类似物品的仓库)
英国	刨花板加工厂, 焰火制造厂, 发泡塑料与橡胶及其制品厂, 地毯及油毡厂, 油漆、颜料及清漆厂, 树脂、油墨及松节油厂, 橡胶代用品厂, 焦油蒸馏厂, 硝酸纤维加工厂, 火工品工厂, 以及贮存以下物品的仓库: 地毯、布匹、电气设备、纤维板、玻璃器皿及陶瓷 (纸箱装)、食品、金属制品 (纸箱装)、纺织品、纸张与成卷纸张、软木、纸箱包装的听装或瓶装的酒精、纸箱包装的听装油漆、木屑板、毛毡制品、涂沥青或蜡的纸张、发泡塑料与橡胶及其制品、橡胶制品、木材堆、木板等
注: 德国将生产和贮存类场所 (或堆场) 列入Ⅲ级和Ⅳ级火灾危险级, 本表将其一并列入严重危险级场所举例中, 英国的严重危险级分为生产工艺和贮存两组, 本表也将其一并列入严重危险级场所举例中。	

**3.0.3** 当建筑物内各场所的使用功能、火灾危险性或灭火难度存在较大差异时, 要求遵循“实事求是”和“有的放矢”的原则, 按各自的实际情况选择适宜的系统 and 确定其火灾危险等级。

## 4 系统基本要求

### 4.1 一般规定

**4.1.1** 自动喷水灭火系统具有自动探火报警和自动喷水控、灭火的优良性能，是当今国际上应用范围最广、用量最多且造价低廉的自动灭火系统，在我国消防界及建筑防火设计领域中的可信赖程度不断提高。尽管如此，该系统在我国的应用范围，仍与发达国家存在明显差距。

是否需要设置自动喷水灭火系统，决定性的判定因素是火灾危险性和自动扑救初期火灾的必要性，而不是建筑规模。因此，大力提倡和推广应用自动喷水灭火系统是很有必要的。

**4.1.2** 本条规定了自动喷水灭火系统不适用的范围。凡发生火灾时可以用水灭火的场所，均可采用自动喷水灭火系统。而不能用水灭火的场所，包括遇水产生可燃气体或氧气，并导致加剧燃烧或引起爆炸后果的对象，以及遇水产生有毒有害物质的对象，例如存在较多金属钾、钠、锂、钙、锶、氯化锂、氧化钠、氧化钙、碳化钙、磷化钙等的场所，则不适用。再如存放一定量原油、渣油、重油等的敞口容器（罐、槽、池），洒水将导致喷溅或沸溢事故。


**4.1.3** 本条是对原条文的修改和补充。

本条提出了对设计系统的原则性要求。设置自动喷水灭火系统的目的是为了有效扑救初期火灾。大量的应用和试验证明，为了保证和提高自动喷水灭火系统的可靠性，离不开四个方面的因素，首先，闭式系统中的喷头，或与预作用和雨淋系统配套使用的火灾自动报警系统，要能有效地探测初期火灾。二是对于湿式、干式系统，要在开放一只喷头后立即启动系统；预作用系统则应根据其类型由火灾探测器、闭式喷头作为探测元件，报警后自动启动；雨淋系统和水幕系统在火灾探测器报警或传动管控制后自动启动。三是整个灭火进程中，要保证喷水范围不超出作用面积，以及按设计确定的喷水强度持续喷水。四是要求开放喷头的出水均匀喷洒、覆盖起火范围，并不受严重阻挡。以上四个方面的因素缺一不可，系统的设计只有满足了这四个方面的技术要求，才能确保系统的可靠性。

### 4.2 设置场所系统及喷头选型

**4.2.1** 设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点，是合理选择系统类型和确定火灾危险等级的依据。例如环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据；综合考虑火灾蔓延速度、人员密集程度及疏散条件是确定是否采用快速系统的因素等。对于室外场所，由于系统受风、雨等气候条件的影响，难以使闭式喷头及时感温动作，势必难以保证灭火和控火效果，所以露天场所不适合采用闭式系统。

**4.2.2** 湿式系统由闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀组，以及管道和供水设施等组成，准工作状态时管道内始终充满水并保持一定压力（见图 1）。



**图 1 湿式系统示意图**

- 1—消防水池 2—水泵 3—止回阀 4—闸阀 5—消防水泵接合器 6—消防水箱  
 7—湿式报警阀组 8—配水干管 9—水流指示器 10—配水管 11—闭式喷头  
 12—配水支管 13—末端试水装置 14—报警控制器 15—泄水阀 16—压力开关  
 17—信号阀 18—驱动电机

湿式系统具有以下特点与功能：

**1** 与其他自动喷水灭火系统相比，结构相对简单，系统平时由消防水箱、稳压泵或气压给水设备等稳压设施维持管道内水的压力。发生火灾时，由闭式喷头探测火灾，水流指示器报告起火区域，报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动消防水泵信号，完成系统的启动。系统启动后，由消防水泵向开放的喷头供水，开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒，实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果，喷头开放后，要求在持续喷水时间内连续喷水。

**2** 湿式系统适合在温度不低于 4℃ 且不高于 70℃ 的环境中使用，因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于 4℃ 的场所有使管内充水冰冻的危险，高于 70℃ 的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。

**4.2.3** 环境温度不适合采用湿式系统的场所，可以采用能够避免充水结冰和高温加剧汽化的

干式系统或预作用系统。

干式系统由闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等组成（图 2），在准工作状态时，干式报警阀前（水源侧）的管道内充以压力水，干式报警阀后（系统侧）的管道内充以有压气体，报警阀处于关闭状态。发生火灾时，闭式喷头受热动作，喷头开启，管道中的有压气体从喷头喷出，干式阀系统侧压力下降，造成干式报警阀水源侧压力大于系统侧压力，干式报警阀被自动打开，压力水进入供水管道，将剩余压缩空气从系统立管顶端或横干管最高处的排气阀或已打开的喷头处喷出，然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时，通向水力警铃和压力开关的通道也被打开，水流冲击水力警铃和压力开关，压力开关直接自动启动系统消防水泵供水。

干式系统与湿式系统的区别在于干式系统采用干式报警阀组，准工作状态时配水管道内充以压缩空气等有压气体。为保持气压，需要配套设置补气设施。干式系统配水管道中维持的气压，根据干式报警阀入口前管道需要维持的水压、结合干式报警阀的工作性能确定。

闭式喷头开放后，配水管道有一个排气充水过程。系统开始喷水的时间，将因排气充水过程而产生滞后，因此削弱了系统的灭火能力，这一点是干式系统的固有缺陷。




图 2 干式系统示意图

- 1—消防水池 2—水泵 3—止回阀 4—闸阀 5—消防水泵接合器 6—消防水箱  
7—干式报警阀组 8—配水干管 9—配水管 10—闭式喷头 11—配水支管

12—排气阀 13—电动阀 14—报警控制器 15—泄水阀 16—压力开关  
17—信号阀 18—驱动电机 19—末端试水装置

4.2.4 本条是对原条文的修改和补充。本条对适合采用预作用系统的场所提出了规定。

预作用系统采用预作用装置，并由配套使用的火灾探测器、闭式喷头作为探测元件，处于准工作状态时，配水管道为不充水的空管（见图3）。

1 对于准工作状态时严禁误喷的场所，采用火灾探测器一组探测信号，只有火灾探测器动作后才开启报警阀组，能有效防止喷头误动作时开启供水，造成水渍污染；

2 对于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所，采用火灾探测器和闭式喷头两组探测信号，组成“与”门，在两组信号都动作之后才打开报警阀组，能够防止其中一个探测元件误动作时启动系统。

预作用系统适用于不允许误喷而造成水渍损失的一些性质重要的建筑物内，也可用于替代干式系统。而对于严重危险级和仓库危险级场所，不宜选用预作用系统，原因是“火灾自动报警系统和配水管道充水”环节的可靠性，对系统“喷头开放后立即喷水”的基本功能产生影响。而且，随着危险等级的提高，这种影响将使风险增大。如果采用湿式系统确有困难而计划采用预作用系统，则应确保“火灾自动报警系统和配水管道充水”环节的可靠性。




图3 预作用系统示意图

1—消防水池 2—水泵 3—止回阀 4—闸阀 5—消防水泵接合器 6—消防水箱 7—预作用装置 8—配水干管 9—配水管 10—闭式喷头 11—配水支管 12—排气阀 13

—电动阀 14—报警控制器 15—泄水阀 16—压力开关 17—电磁阀 18—感温探测器  
19—感烟探测器 20—信号阀 21—驱动电机 22—末端试水装置

**4.2.5** 重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关闭报警阀、发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水，适用于灭火后必须及时停止喷水，要求减少不必要水渍损失的场所。为了防止误动作，该系统与常规预作用系统的不同之处则是采用了一种即可输出火警信号，又可在环境恢复常温时输出灭火信号的感温探测器。当其感应到环境温度超出预定值时，报警并启动消防水泵和打开具有复位功能的雨淋报警阀，为配水管道充水，并在喷头动作后喷水灭火。喷水过程中，当火场温度恢复至常温时，探测器发出关停系统的信号，在按设定条件延迟喷水一段时间后，关闭雨淋报警阀停止喷水。若火灾复燃、温度再次升高时，系统则再次启动，直至彻底灭火。

**4.2.6** 本条对适合采用雨淋系统的场所作了规定。包括：火灾水平蔓延速度快的场所和室内净空高度超过本规范第 6.1.1 条规定、不适合采用闭式系统的场所。室内物品顶面与顶板或吊顶的距离加大，将使闭式喷头在火场中的开放时间推迟，喷头动作时间的滞后使火灾得以继续蔓延，而使开放喷头的喷水难以有效覆盖火灾范围。上述情况使闭式系统的控火能力下降，而采用雨淋系统则可消除上述不利影响。雨淋系统启动后立即大面积喷水，遏制和扑救火灾的效果更好，但水渍损失大于闭式系统，适用场所包括舞台葡萄架下部、电影摄影棚等。

雨淋系统采用开式洒水喷头、雨淋报警阀组，由配套使用的火灾自动报警系统或传动管联动雨淋报警阀，由雨淋报警阀控制其配水管道上的全部喷头同时喷水（见图 4、图 5，注：可以做冷喷试验的雨淋系统，应设末端试水装置）。



1—消防水池 2—水泵 3—止回阀 4—闸阀 5—消防水泵接合器 6—消防水箱  
7—雨淋报警阀组 8—配水干管 9—配水管 10—闭式喷头 11—配水支管  
12—报警控制器 13—压力开关 14—开式喷头 15—信号阀 16—驱动电机

**4.2.7** 本条是对原条文的修改和补充。

本条借鉴国外发达国家标准，规定了仓库及类似场所采用采用早期抑制快速响应喷头时，系统的适用场所。

自动喷水灭火系统经过长期的实践和不断的改进与创新，其灭火效能已为许多统计资料所证实。但是，也逐渐暴露出常规类型的系统不能有效扑救高堆垛仓库火灾的难点问题。自20世纪70年代中期开始，美国工厂联合保险研究所（FM Global）为扑灭和控制高堆垛仓库火灾作了大量的试验和研究工作。从理论上确定了“早期抑制、快速响应”火灾的三要素：一是喷头感应火灾的灵敏程度，二是喷头动作时刻燃烧物表面需要的灭火喷水强度，三是实际送达燃烧物表面的喷水强度。

早期抑制快速响应喷头是专为仓库开发的一种仓库专用型喷头，对保护高堆垛和高货架仓库具有特殊的优势，试验表明，对净空高度不超过13.5m的仓库，采用ESFR喷头时可不需再装设货架内置喷头。与标准流量喷头相比，该喷头在火灾初期能快速反应，且输送大量的水到火源，其动作控制模式为抑止火灾。早期抑制快速响应喷头仅适用于湿式系统，因为如果用于干式系统或预作用系统，由于报警阀打开后因管道排气充水需要一定的时间，导致喷水延迟，从而达不到快速喷水灭火的目的。

**4.2.8** 本条为新增条文。

本条参照美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13的规定，规定了仓库型特殊应用喷头的适用范围。

根据国外试验情况，对于净空高度不超过12m的仓库，该喷头能够对起到很好的保护作用，动作喷头数在可控制范围。本次修订新增了该类喷头及其设置要求，为设计人员提供了除ESFR喷头外的另一种选择。我国目前尚无此种产品，将其纳入本规范，将有利于促进自动喷水灭火系统新技术和新产品的发展和应用。

**4.2.9** 本条规定了快速响应喷头的使用条件。大量装饰材料、家电等现代化日用品和办公用品的使用，使火灾出现蔓延速度快、有害气体生成量大和财产损失大等新特点，对自动喷水灭火系统的工作效能提出了更高的要求。国外于20世纪80年代开始生产并推广使用快速响应喷头。快速响应喷头的优势在于：热敏性能明显高于标准响应喷头，可在火场中提前动作，在初起小火阶段开始喷水，使灭火的难度降低，可以做到灭火迅速、灭火用水量少，可最大限度地减少人员伤亡和火灾烧损与水渍污染造成的经济损失。现行国家标准《自动喷水灭火

系统 第 1 部分 洒水喷头》GB5135.1-2003 规定，响应时间指数（ $RTI$ ） $\leq 50 (m \cdot s)^{0.5}$  为快速响应喷头，喷头的响应时间指数可通过标准“插入实验”判定。在“插入实验”给定的标准热环境中，快速响应喷头的动作时间较  $\phi 8$  玻璃泡喷头快 5 倍。为此，本规范提出了在一些场所推荐采用快速响应喷头的规定。

和标准响应喷头、特殊响应喷头可适用于各类系统不同，快速响应喷头仅用于湿式系统，该喷头动作灵敏，如果用于干式系统和预作用系统，会因为喷水时间延迟造成过多的喷头开放，更为严重的可能会超过系统的设计作用面积，造成设计用水量的不足。

4.2.10 本条为新增条文。本条规定了家用喷头的设置场所。

随着我国现代化进程的快速发展，人居环境发生很大变化，高级住宅、公寓越来越多，居住面积、空间高度大大增加，居室功能细化。大量家用电器的使用，线路负荷的增加，易燃、可燃的装饰材料的大量使用等，使得居住空间的火灾隐患大大增加。国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005 规定，35 层及 35 层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 也规定，建筑高度大于 100m 的住宅建筑应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。国家标准《自动喷水灭火系统 第 15 部分 家用喷头》GB5135.15 已于 2009 年 6 月 1 日起实施。为引导新产品在我国的应用和发展，本次修订新增了家用喷头及其使用要求的规定。

## 4.3 其他

4.3.1 当建筑物内设置多种类型的系统时，按此条规定设计，允许其他系统串联接入湿式系统的配水干管。使各个其他系统从属于湿式系统，既不相互干扰，又简化系统的构成、减少投资（见图 6）。




图6 其它系统接入湿式系统示意图

1—消防水池 2—水泵 3—止回阀 4—闸阀 5—消防水泵接合器  
6—湿式报警阀组 7—其它报警阀组

4.3.2 本条规定了系统中包括的组件和必要的配件。

1 提出了自动喷水灭火系统的基本组成。

2 提出了设置减压孔板、节流管降低水流动压，分区供水或采用减压阀降低管道静压等控制管道压力的规定。

3 设置排气阀，是为了使系统的管道充水时不存留空气。设置泄水阀是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点，泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。泄水阀及其连接管的管径可参考表7。

4 干式系统与预作用系统设置快速排气阀，是为了使配水管道尽快排气充水。干式系统和配水管道充有压缩空气的预作用系统，为快速排气阀设置的电动阀，平时常闭，系统开始充水时打开。

表7 泄水管管径 (mm)

供水干管管径	泄水管管径
≥100	≤50
65~80	≤40
<65	25

4.3.3 本条规定了防火分隔水幕的适用范围。本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定，意在不推荐采用防火分隔水幕作民用建筑防火分区的分隔设施。

近年各地在新建大型会展中心、商业建筑、高架仓库及条件类似的高大空间建筑时，常采用防火分隔水幕代替防火墙作为防火分区分隔设施，以解决单层或连通层面积超出防火分区规定的问题。为了达到上述目的，防火分隔水幕长度动辄几十米，甚至上百米，造成防火分隔水幕系统的用水量很大，室内消防用水量猛增。

此外，储存的大量消防用水不用于主动灭火，而用于被动防火的做法，不符合火灾中应积极主动灭火的原则，也是一种浪费。

## 5 设计基本参数

5.0.1 本条规定了不同危险等级场所自动喷水灭火系统的设计基本参数。

本条依据国外标准并结合我国试验情况确定，图 7 为美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 中规定的自动喷水灭火系统设计数据，根据 NFPA 13 的规定，每个火灾危险等级对应的曲线上的任一点均是可取的，通常情况下，为求得经济，多选择喷水强度大而作用面积小的一点，这也符合“大强度喷水有利于迅速控灭火和有利于缩小喷水作用面积”的试验与经验的总结，本条在制定时选取该曲线中喷水强度的上限数据，并适当加大作用面积后确定为本规范的设计基本参数。这样的技术处理，既便于设计人员操作，又提高了规范的应变能力 and 系统的经济性能，同时又能保证系统可靠地发挥作用。表 8 为英国、美国、德国和日本等国的设计基本数据。




图 7 NFPA-13 中规定的自动喷水灭火系统设计参数

对于系统最不利点处的喷头工作压力，通常情况下，当发生火灾时，自动喷水灭火系统在消防水泵启动之前由高位消防水箱或其他辅助供水设施提供初期的用水量和水压。目前国内采用较多的是高位消防水箱，这样就产生了一个矛盾：如果顶层最不利点处喷头的水压要求为 0.1MPa，则屋顶水箱必须比顶层的喷头高出 10m 以上，将会给建筑造型和结构处理上带来很大困难，根据上述情况和参考国外有关规范，将最不利点处喷头的工作压力确定为 0.05MPa，英国、德国、美国等国的规范，最不利点处喷头的最低工作压力也采用 0.05MPa。

系统的喷水强度、作用面积、喷头工作压力是相互关联的，系统中喷头的工作压力应通过计算确定，降低最不利点喷头最低工作压力而产生的问题，可通过其他途径解决。

表 8 国外自动喷水灭火系统基本设计数据

国家	危险等级	设置场所	喷水强度 (L/min·m²)	作用面积 (m²)	动作喷头数 (个)	每只喷头保护面积 (m²)	最不利点处喷头压力 (MPa)

美国	轻危险级	俱乐部、教堂、博物馆、餐厅、办公室、住宅、疗养院	2.8~4.1	279~139	—	20.9	0.05	
	中危险级	I类	面包房、电子设备工厂、洗衣房、饮料厂、餐厅服务区	4.1~6.1	372~139	—	12.1	0.05
		II类	谷物加工厂、一般危险的化学品工厂、糖果厂、酿酒厂、机加工厂	6.1~8.1	372~139	—	12.1	0.05
	严重危险级	I类	可燃液体使用区域、印刷厂、锯木厂、泡沫塑料的制造与装修场所	8.1~12.2	465~232	—	9.3	0.05
		II类	沥青浸渍加工厂、易燃液体喷雾作业区、塑料加工厂	12.2~16.3	465~232	—	9.3	0.05
英国	轻危险级	医院、旅馆、图书馆、博物馆、托儿所、办公室、大专院校、监狱	2.25	84	4	21	0.05	
	中危险级	I组	饭店、宝石加工厂	5.0	72	6	12	0.05
		II组	一般危险的化学品工厂	5.0	144	12	12	0.05
		III组	玻璃加工厂、肥皂蜡烛加工厂、纸制品厂、百货商店	5.0	216	18	12	0.05
	III组特型	剧院、电影电视制片厂	5.0	360	30	12	0.05	
	严重危险级	生产	刨花板加工厂、橡胶加工厂	7.5	260	—	9	0.05
			发泡塑料、橡胶及其制品厂、焦油蒸馏厂	7.5	260	—	9	0.05
			酸纤维加工厂	7.5	260	—	9	0.05
			火工品工厂	7.5	260	—	9	0.05
		贮存I类	地毯、布匹、纤维板、纺织品、电器设备	7.5~12.5	260	—	9	0.05
		贮存II类	毛毡制品、胶合板、软木包、打包纸、纸箱包装的听装酒精	7.5~17.5	260	—	9	0.05
		贮存III类	硝酸纤维、泡沫塑料和泡沫橡胶制品、可燃物包装的易燃液体	7.5~27.5	260~300	—	9	0.05
		贮存IV类	散装或成卷包装的发泡塑料与橡胶及制品	7.5~30.0	260~300	—	9	0.05
德国	轻危险级	办公楼、住宅、托儿所、医院、学校、旅馆	2.5	150	7~8	21	0.05	
	中危险级	1组	汽车房、酒吧、电影院、音乐厅、剧院礼堂	5.0	150	12~13	12	0.05
		2组	百货商店、烟厂、胶合板厂	5.0	260	—	12	0.05
		3组	印刷厂、服装厂、交易会大厅、纺织厂、木材加工厂	5.0	375	—	12	0.05
	严重	生产1组	摄影棚、亚麻加工厂、刨花	7.5	260	29~30	9.0	>0.05

危险级		板厂、火柴厂						
	生产 2 组	泡沫橡胶厂	10.0	260	30	9.0	>0.05	
	生产 3 组	赛璐珞厂	12.5	260	30	9.0	>0.05	
	贮存 1~3 组		7.5~17.5	260	—	9.0	—	
日本	轻危险级	办公室、医院、体育馆、博物馆、学校	5.0	150	10	15	0.1	
	中危险级	1 组	礼堂、剧院、电影院、停车场、旅馆	6.5	240	20	12	0.1
		2 组	商店、摄影棚、电视演播室、纺织车间、印刷车间、一般仓库	6.5	360	30	12	0.1
	严重危险级	生产	赛璐珞制品加工车间、合成板制造车间、发泡塑料与橡胶及制品加工车间	10	360	40	9.0	0.1
		贮存 I 类	纤维制品、木制品、橡胶制品	15	260	40	6.5	0.1
贮存 II 类		发泡塑料与橡胶及制品	25	300	46	6.5	0.1	

**5.0.2** 本条是对原规范第 5.0.1A 条的修改和补充。本条依据国内外的实际试验结果提出。

目前,我国一些高大净空场所逐渐兴起,而国内对于此类场所灭火设施的设置不尽相同。公安部天津消防研究所分别在净空高度为 12m、16m 和 18m 的场所内,采用 1.5m 左右高度的可燃物品(塑料、木材、纸质混合),中间 2 排堆垛,两侧各 1 排堆垛,与中间堆垛间隔 1.5m。试验分别采用流量系数 K-161 和 K-363 的喷头。试验结果显示,喷头动作后,火场温度迅速下降,能够明显控制火势的增长,没有向两侧堆垛蔓延。美国 FM global 公司曾在净空高度 18m 的非仓库类场所做了 5 次足尺试验,试验结果表明,对于 2m 左右高度的可燃物品,不论紧密布置还是间隔 1.5m 布置,闭式系统均能有效控火。

国内外模拟试验的意义,在于解决“以往没有闭式系统保护高大净空场所的设计准则,少数未经试验、缺乏足够认识的保护方案被广泛应用”的问题。说明了此类问题具有普遍意义和试验的必要性。

当现场火灾荷载小于试验火灾荷载时,存在闭式喷头开放时间滞后于火灾水平蔓延的可能性。因此,对于高净空场所来说,第一只喷头的开放时间至关重要,如果火不能被开始动作的少数喷头熄灭的话,那么将不能被控制住,而用增加喷头数量来对付高净空场所不是解决问题的办法。

本条适用于净空高度 8m~18m 民用建筑高大净空场所自动喷水灭火系统的设计。当确定采用湿式系统后,应严格按本条规定确定系统设计参数。表格中的多功能体育馆是指兼有

非体育项目功能的场馆，如在体育馆内用于举办展销会、演唱会等。

### 5.0.3 本条为新增条文。

自选商场大多是带有仓储式的大空间的购物场所，既有商场的使用功能，又有仓库的储存特点，既是营业区又是仓储区。根据《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)对商店的分类，商店包括百货商店、专业商店、菜市场类、自选商店、联营商店和步行商业街等。其中自选商场是指向顾客开放，可直接挑选商品，按标价付款的(超级市场)营业场所。本条规定的自选商场，包括超级市场、大型综合超市以及仓储式商场。本次修订提出了自选商场应根据室内净高、储存方式以及储存物品的种类与高度等因素按本规范第 5.0.4 条和第 5.0.5 条的规定确定设计基本参数。

### 5.0.4 本条是对原规范第 5.0.5 条的修改和补充。

本条是对国外标准中仓库的系统设计基本参数进行分类、归纳、合并后，充实我国规范对仓库的系统设计基本参数的规定。设计时应按喷水强度与保护面积选用喷头。

从国外有关标准提供的数据分析，影响仓库设计参数的因素很多，包括货品的性质、堆放形式、堆积高度及室内净空高度等。各因素的变化，均影响设计参数的改变。例如：货品堆高增大，火灾竖向蔓延速度迅速增长的规律，不仅使灭火难度增大，而且使喷水因货品的阻挡而难以直接送达燃烧面，只能沿货品表面流淌后最终到达燃烧面。其结果，造成送达到位直接灭火的水量锐减。因此，货品堆高增大时，相应提高喷水强度，以保证系统灭火能力的措施是必要的。

随着我国经济的迅速发展，面对不同火灾危险性的各种仓库，本条参照美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13，在归纳简化的基础上，提出了仓库危险级场所的系统设计基本参数。既借鉴了发达国家标准的先进技术，又使我国规范中保护仓库的系统设计参数得到了充实，符合我国现阶段的具体国情。

单排货架的宽度应不超过 1.8m，且间隔不小于 1.1m；双排货架为单个货架或两个背靠背放置的单排货架，货架总宽为 1.8m~3.6m，且间隔不小于 1.1m；多排货架为货架宽度超过 3.6m，或间距小于 1.1m 且总宽度大于 3.6m 的单、双排货架混合放置；可移动式货架应视为多排货架。最大净空高度是指室内地面到屋面板的垂直距离。顶板为斜面时，应为室内地面到屋脊处的垂直距离。

### 5.0.5 本条是对原规范第 5.0.6 条的修改和补充。

仓库火灾蔓延迅速、不易扑救，容易造成重大财产损失，因此是自动喷水灭火系统的重要应用对象。而扑救高堆垛和高架仓库火灾，又一直是自动喷水灭火系统的技术难点。美国

耗巨资试验研究，成功开发出“大水滴喷头”、“早期抑制快速响应喷头”等可有效扑救高堆垛、高货架仓库火灾的新技术。本条规定参考美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 的数据，并经归纳简化后，提出了采用早期抑制快速响应喷头的系统设计参数。

本次修改时增加了 ESFR 喷头的安装方式，因为安装方式对系统灭火效果影响很大，国外研究机构在一次试验中，一个直立安装于 50mm（2in）支管上的喷头就是由于受到管道的障碍而未能控制下方的火，造成灭火失败。

#### **5.0.6 本条为新增条文。**

本条参照国外标准提出了仓库型特殊应用喷头的设计基本参数。仓库型特殊应用喷头用于保护火灾危险等级不超过箱装发泡塑料储物的仓库，根据 FM Global 的试验情况，在最大净空高度不超过 12m、最大储物高度不超过 10.5m 的情况下，不需安装货架内置喷头。

2007~2009 年，FM Global 分别在 12.0m 和 9.0m 的最大净空高度下，采用不同的点火位置开展了数次实体火试验。试验结果显示，喷头在 1~2min 内相继动作，开放喷头数为 1~8 只，顶板温度为 40~120℃。喷头动作后，能够很快扑灭可燃物，仅有主堆垛储物参与燃烧，辅助堆垛燃烧有限，几乎没有参与燃烧。

**5.0.7** 通透性层板是指水或烟气能穿透或通过的货架层板，如网格或格栅型层板。本条规定除安装货架内置喷头的上方层板为实层隔板外，其余层板均应为通透性层板。

**5.0.8** 本条是对原规范第 5.0.7 条的修改和补充。

本条是针对我国目前货架内置喷头的应用现状，充实了货架仓库中采用货架内置喷头的设置要求等有关规定。对最大净空高度或最大储物高度超过本规范第 5.0.4 条规定的货架仓库，仅在顶板下设置喷头，将不能满足有效控灭火的需要，而在货架内增设喷头，是对顶板下布置喷头灭火能力的补充，补偿超出顶板下喷头保护范围部位的灭火能力。

本次修订删除了 ESFR 自动喷水灭火系统采用货架内置喷头的布置方式，原因是 ESFR 喷头在其允许最大净空高度内，可不设置货架内置喷头。规范不推荐采用顶板下布置 ESFR 喷头+货架内置喷头的布置方式。当最大净空高度或最大储物高度超过表 5.0.5 的规定时，应按照第 5.0.4 条和本条的规定布置。表格中的“注”是用于计算货架内置喷头的流量。如对于仓库危险级Ⅲ级场所，安装了 5 层货架内置喷头，货架内开放喷头数为 14 个，则应按最顶层和次顶层各开放 7 只喷头确定流量。

**5.0.9** 仓库内系统的喷水强度大，持续喷水时间长，为避免不必要的水渍损失和增加建筑荷载，对于系统喷水强度大的仓库，有必要设置消防排水。

**5.0.10、5.0.11** 这2条是对原规范第5.0.4条的修改和补充。

干式系统的配水管道内平时维持一定气压，因此系统启动后将滞后喷水，而滞后喷水无疑将增大灭火难度，等于相对削弱了系统的灭火能力，因此本条提出采用扩大作用面积的办法来补偿滞后喷水对灭火能力的影响。


雨淋系统由雨淋报警阀控制其连接的开式洒水喷头同时喷水，有利于扑救水平蔓延速度快的火灾。但是，如果一个雨淋报警阀控制的面积过大，将会使系统的流量过大，总用水量过大，并带来较大的水渍损失，影响系统的经济性能。本规范出于适当控制系统流量与总用水量的考虑，提出了雨淋系统中一个雨淋报警阀控制的喷水面积按不大于本规范规定的作用面积为宜。对大面积场所，可设多套雨淋报警阀合控制一次灭火的保护范围。

对于采用由火灾自动报警系统和闭式喷头联动开启的预作用系统，由于其不能保证在闭式喷头动作前完成为管道充满水的预作用过程，即不能保证喷头开放后立即喷水，所以不是真正意义上的预作用系统，应视为干式系统，因此其作用面积、充水时间等应按干式系统确定。

**5.0.12** 仅在走道设置闭式系统时，系统的作用主要是防止火灾蔓延和保护疏散通道。对此类系统的作用面积，本条提出了按各楼层走道中最大疏散距离所对应的走道面积确定。

美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 规定，当系统的保护范围为单排喷头时，系统作用面积为此管道上的所有喷头的保护面积，但最多不应超过7只。

当走道的宽度为1.4m、长度为15m，喷水覆盖全部走道面积时的喷头布置及开放喷头数（见图8）。图中R为喷头有效保护半径。



**图8 仅在走廊布置喷头的示意图**

例1：当喷头最低工作压力为0.05MPa时，喷水量为56.57L/min。为达到6.0L/min·m<sup>2</sup>平均喷水强度时，圆形保护面积为9.43m<sup>2</sup>，故R=1.73（m）。则喷头间距S为：

$$S = 2\sqrt{R^2 - b^2} = 2\sqrt{1.73^2 - 0.7^2} = 3.16\text{m}$$

袋形走道内布置并开放的喷头数为： $\frac{15}{3.16} = 4.8$ ，确定为5只。

例2：当袋形疏散走道按《建规》规定的最长疏散距离为22×1.25=27.5（m）确定时，

若走道宽度仍为1.4m，则喷水覆盖全部走道面积时的开放喷头数为：

$$\frac{27.5}{3.16} = 8.7, \text{ 按本条规定确定为 } 9 \text{ 只。}$$

**5.0.13** 商场等公共建筑，由于内装修的需要，往往装设网格状、条栅状等不挡烟的通透性吊顶。顶板下喷头的洒水分布将受到通透性吊顶的阻挡，影响灭火效果。因此本条提出适当增大喷水强度的规定。

**5.0.14** 防护冷却水幕用于配合防火卷帘等分隔物使用，以保证防火卷帘等分隔物的完整性与隔热性。某厂曾于1995年在“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心”进行过洒水防火卷帘抽检测试，90min耐火试验后，得出“未失去完整性和隔热性”的结论。本条“喷水高度为4m，喷水强度为0.5L/m·s”的规定，折算成对卷帘面积的平均喷水强度为7.5L/min·m<sup>2</sup>，可以形成水膜并有效保护钢结构不受火灾损害。喷水点的提高，将使卷帘面积的平均喷水强度下降，致使防护冷却的能力下降。所以，提出了喷水点高度每提高1m，喷水强度相应增加0.1L/s·m的规定，以补充冷却水沿分隔物下淌时受热汽化的水量损失，但喷水点高度超过9m时喷水强度仍按1.0L/s·m执行。尺寸不超过15m×8m的开口，防火分隔水幕的喷水强度仍按2L/s·m确定。

**5.0.15** 本条为新增条文。

我国《建筑设计防火规范》GB50016、《人民防空工程设计防火规范》GB50098均规定，防火分区间可采用防火卷帘分隔，当防火卷帘的耐火极限不符合要求时，可采用设置自动喷水灭火系统保护。《建筑设计防火规范》GB50016还规定，建筑内中庭与周围连通空间，以及步行街两侧建筑商铺面向步行街一侧的围护构件采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时，应设置闭式自动喷水灭火系统保护，并规定自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。

原规范中没有规定湿式系统保护防火卷帘的设计基本参数，本次修订依据上述要求，参照国外标准，提出了湿式系统保护防火卷帘以及非隔热性防火玻璃墙等防火分隔设施的设计基本参数。美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定，当采用玻璃墙体代替防火墙时，应在玻璃墙体的两侧布置喷头，除非经过特别认证，喷头布置间距不应超过2.4m（8ft），与玻璃的距离不超过0.3m（1ft）。并确保喷头的布置使得在喷头动作后能淋湿所有玻璃墙体的表面，所采用的玻璃应为钢化玻璃、嵌丝玻璃或夹层玻璃。

## 6 系统组件

### 6.1 喷头

**6.1.1** 本条是对原条文的修改和补充。

闭式喷头的安装高度，要求满足“使喷头及时受热开放、并使开放喷头的洒水有效覆盖起火范围”的条件。超过上述高度，喷头将不能及时受热开放，而且喷头开放后的洒水可能达不到覆盖起火范围的预期目的，出现火灾在喷水范围之外蔓延的现象，使系统不能有效发挥控灭火的作用。本条参考日本《消防法》“对影剧院观众厅安装闭式系统时喷头至地面的距离不得超过 8m”的规定和我国现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的有关规定，以及国外相关标准对仓库中闭式喷头最大安装高度的规定，分别规定了民用建筑、厂房及仓库采用闭式系统时的最大净空高度。并提出了用于保护钢屋架等建筑构件的闭式系统和设有货架内置喷头仓库的闭式系统，最大净空高度不受限制。

**6.1.3** 本条是对原条文的修改和补充。

本条提出了不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中，由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头，分别具有不同的使用条件和安装方式。喷头的选型、安装方式、方位合理与否，将直接影响喷头的动作时间和布水效果。

1 当设置场所不设吊顶，且配水管道沿梁下布置时，火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头，才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。

2 室内设有吊顶时，喷头将紧贴在吊顶下布置，或埋设在吊顶内，因此适合采用下垂型或吊顶型喷头，否则吊顶将阻挡洒水分布。吊顶型喷头作为一种类型，在国家标准《自动喷水灭火系统 第 1 部分 洒水喷头》GB5135.1 中有明确规定，即为“隐蔽安装在吊顶内，分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种型式。”不同安装方式的喷头，其洒水分布不同，选型时要予以充分重视。

3 边墙型喷头的配水管道易于布置，颇受国内设计、施工及使用单位欢迎。但国外对采用边墙型喷头有严格规定，如保护场所应为轻危险级，中危险级系统采用时须经特许；顶板必须为水平面，喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物；洒水应喷湿一定范围墙面等。

本条根据国内需求，按本规范对设置场所火灾危险等级的分类，以及边墙型喷头性能特点等实际情况，提出了既允许使用此种喷头，又严格使用条件的规定。本条中的“其它类似居住场所”，是指除住宅建筑外其它具有居住功能的建筑场所，如宾馆客房，医院、疗养院

的病房楼以及非住宅类居住建筑等。

4 隐蔽式喷头由于具有美观性的优点,越来越受到业主的青睐。目前,该类喷头广泛地应用在一些装饰豪华、外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。但是,根据目前的应用现状,隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,主要表现在:1)发生火灾时喷头的装饰盖板不能及时脱落;2)装饰盖板脱落后滑竿无法下落,导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部,喷头无法形成有效的布水。

针对这一情况,规范在本次修订时提出了严格限制该类喷头的使用,并在后期的维护管理过程中提出了加强措施。规定火灾危险等级超过中危险级 I 级的场所不应采用该喷头,且其他场所采用该喷头时应采取措施确保喷头的装饰盖板不被油漆、涂料等喷涂。

**6.1.4** 为便于系统在灭火或维修后恢复戒备状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。

**6.1.5** 本条提出了水幕系统的喷头选型要求。防火分隔水幕的作用是阻断烟和火的蔓延,当使水幕形成密集喷洒的水墙时,要求采用洒水喷头;当使水幕形成密集喷洒的水帘时,要求采用开口向下的水幕喷头。防火分隔水幕也可以同时采用上述两种喷头并分排布置。防护冷却水幕则要求采用将水喷向保护对象的水幕喷头。

**6.1.6** 同一隔间内采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头,是为了防止混装不同喷头对系统的启动与操作造成不良影响。曾经发现某一面积达几千平方米的大型餐厅内混装  $\phi 8$  和  $\phi 5$  玻璃泡喷头。某些高层建筑同一场所内混装下垂型、普通型喷头等错误做法。

**6.1.8** 设计自动喷水灭火系统时,要求在设计资料中提出喷头备品的数量,以便在系统投入使用后,因火灾或其他原因损伤喷头时能够及时更换,缩短系统恢复戒备状态的时间。当在一个建筑工程的设计中采用了不同型号的喷头时,除了对备用喷头总量的要求外,不同型号的喷头要有各自的备品。各国规范对备用喷头的规定不尽一致,例如美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 规定,喷头总数不超过 300 只时,备品数为 6 只;总数为 300~1000 只时,备品数不少于 12 只;超过 1000 只时不少于 24 只。英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN 12845 规定,对每套自动喷水灭火系统,轻危险级不应少于 6 只,普通危险级不应少于 24 只,高危险级(生产和储存)场所不应少于 36 只。

## 6.2 报警阀组

**6.2.1** 报警阀在自动喷水灭火系统中有下列作用:

**1 湿式与干式报警阀：**接通或关断报警水流，喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警；防止水倒流。

**2 雨淋报警阀：**接通或关断向配水管道的供水。

报警阀组中的试验阀，用于检验报警阀、水力警铃和压力开关的可靠性。由于报警阀和水力警铃及压力开关均采用水力驱动的工作原理，因此具有良好的可靠性和稳定性。

为钢屋架等建筑构件建立的闭式系统，功能与用于扑救地面火灾的闭式系统不同，为便于分别管理，规定单独设置报警阀组。水幕系统与上述情况类似，也规定单独设置报警阀组或感温雨淋报警阀。

**6.2.2** 根据本规范第 4.3.1 条的规定，串联接入湿式系统的干式、预作用、雨淋等其他系统，本条规定单独设置报警阀组，以便虽共用配水干管，但独立报警。

串联接入湿式系统的其他系统，其供水将通过湿式报警阀。湿式系统检修时，将影响串联接入的其他系统，因此规定其他系统所控制的喷头数，计入湿式报警阀组控制喷头的总数内。

**6.2.3** 第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时，系统的关停部分不致过大；二是为了提高系统的可靠性。为了达到上述目的，美国规范还规定了建筑物中同一层面内一个报警阀组控制的最大喷头数。

美国消防协会的统计资料表明，同样的灭火成功率，干式系统的喷头动作数要大于湿式系统，即前者的控火、灭火率要低一些，其原因主要是喷水滞后造成的。鉴于本规范已提出“干式系统配水管道应设快速排气阀”的规定，故干式报警阀组控制的喷头总数规定为不宜超过 500 只。

当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时，由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定，因此吊顶一侧发生火灾时，在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此，对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管，规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

**6.2.4** 本条参考英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN 12845，规定了每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的最大位差。规定本条的目的是为了控制高、低位置喷头间的工作压力，防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时，同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时，系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差，是均衡流量的措施。

**6.2.5** 雨淋报警阀配置的电磁阀，其流道的通径很小。在电磁阀入口设置过滤器，是为了防

止其流道被堵塞，保证电磁阀的可靠性。

并联设置雨淋报警阀组的系统启动时，将根据火情开启一部分雨淋报警阀。当开阀供水时，雨淋报警阀的入口水压将产生波动，有可能引起其他雨淋报警阀的误动作。为了稳定控制腔的压力，保证雨淋报警阀的可靠性，本条规定并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统，雨淋报警阀控制腔的入口要求设有止回阀。

**6.2.6** 规定报警阀的安装高度，是为了方便施工、测试与维修工作。系统启动和功能试验时，报警阀组将排放出一定量的水，故要求在设计时相应设置足够能力的排水设施。

**6.2.7** 本条对连接报警阀进出口的控制阀作了规定，目的是为了防止误操作造成供水中断。我国曾发生过因阀门关闭导致灭火失败的案例，2000年7月，某大厦26层的办公室发生火灾，办公室内的4只喷头和走道内的6只喷头爆破，但由于该楼层的自动喷水灭火系统阀门被关闭，致使自动喷水灭火系统未能发挥作用，最后由消防人员扑灭了火灾。

本条并非强调报警阀进出口应设置信号阀，而是强调当设置控制阀时，应采用信号阀或配置能够锁定阀板位置的锁具。一般情况下，对于系统调试时不允许水进入管网的系统，如干式系统、预作用系统和雨淋系统，需要在报警阀的出口应设置信号阀。

**6.2.8** 本条是对原条文的修改和补充。

规定水力警铃工作压力、安装位置和与报警阀组连接管的直径及长度，目的是为了保证水力警铃发出警报的位置和声强。要求安装在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，是保证其报警能及时被值班人员或保护场所内其他人员发现。

## 6.3 水流指示器

**6.3.1** 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位，本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定，即每个防火分区和每个楼层均要求设有水流指示器。同时规定当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个楼层的喷头时，由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用，故此种情况允许不设水流指示器。

**6.3.2** 设置货架内置喷头的仓库，顶板下喷头与货架内置喷头分别设置水流指示器，有利于判断喷头的状况，故规定此条。

**6.3.3** 为使系统维修时关停的范围不致过大而在水流指示器入口前设置阀门时，要求该阀门采用信号阀，以便显示阀门的状态，其目的是为防止因误操作而造成配水管道断水的故障。

## 6.4 压力开关

**6.4.1** 雨淋系统和水幕系统采用开式喷头，平时报警阀出口后的管道内（系统侧）没有水，

系统启动后的管道充水阶段，管内水的流速较快，容易损伤水流指示器，因此采用压力开关较好。

**6.4.2** 稳压泵的启停，要求可靠地自动控制，因此规定采用消防压力开关，并要求其能够根据最不利点处喷头的工作压力，调节稳压泵的启停压力。

## 6.5 末端试水装置

**6.5.1** 本条是对原条文的修改和补充。

提出了设置末端试水装置的规定。为检验系统的可靠性，测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动，要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容，包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常，配水管道是否畅通，以及最不利点处的喷头工作压力等。其他的防火分区与楼层，则要求装设直径 25mm 的试水阀，试水阀宜安装在最不利点附近或次不利点处。以便在必要时连接末端试水装置。本次修订对末端试水装置和试水阀的可操作性以及排水设施做了进一步规定。


本条所指的报警阀组，系指设置在闭式系统上的报警阀组。

**6.5.2** 本条是对原条文的修改和补充。

本条规定了末端试水装置的组成、试水接头出水口的流量系数，以及其出水的排放方式（见图 9）。为了使末端试水装置能够模拟实际情况，进行开放 1 只喷头启动系统等试验，其试水接头出水口的流量系数，要求与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。例如：某酒店在客房中安装流量系数为 K-115 的边墙型扩大覆盖面积喷头，走廊安装下垂型标准流量喷头，其所在楼层如设置末端试水装置，试水接头出水口的流量系数，要求为 K-80。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时，将改变试水接头出水口的水力状态，影响测试结果。因此本条对末端试水装置的出水提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。

对于排水立管的管径，本次修订参照国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 的要求，提出排水立管的设置要求。不通风排水立管随工作高度增加排水能力减少，以 DN75 为例，高度 3m 时排水能力 1.35L/s；高度 5m 时排水能力 0.7L/s；高度超过 6m 时排水能力 0.5L/s；故应设伸顶通气管。设有伸顶通气管的立管，以铸铁管为例，DN50 的最大排水能力 1.0L/s，DN75 的最大排水能力 2.5L/s。排水立管的管径应根据末端试水装置试水接头的流量确定，当试水接头流量系数为 K-80 时，其在工作压力为 0.1MPa 时的流量为 1.33L/s，

因此提出管径不应小于 75mm 的规定。



1—最不利点处喷头；2—压力表；3—球阀；4—试水接头；5—排水漏斗

图 9 末端试水装置图

6.5.3 本条规定了末端试水装置的设置位置，是为了保证末端试水装置的可操作性和可维护性。调研中发现有些工程的末端试水装置安装在吊顶内部，不便操作，还发现有的把末端试水装置的试水接头误作为生活用水接口使用，造成系统频繁动作，这些都是不合理的现象。

# 7 喷头布置

## 7.1 一般规定

7.1.2 本条是对原条文的修改和补充。

喷头的布置间距是自动喷水灭火系统设计的重要参数,其中设置场所的火灾危险等级对喷头布置起决定性因素。喷头间距过大会影响喷头的开放时间及系统的控灭火效果,间距过小会造成作用面积内喷头布置过多,系统设计用水量偏大。为控制喷头与起火点之间的距离,保证喷头开放时间,又不致引起喷头开放数过多,本条提出了标准覆盖面积喷头和扩大覆盖面积喷头的布置间距及喷头最大保护面积,其目的是既能确保喷头既能适时开放,又能使系统按设计选定的强度喷水。

美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定,对于轻危险级场所,当采用水力计算法设计时,一只喷头的最大保护面积为 $20m^2$ ,喷头最大间距为 $4.6m$ ;对于普通危险级场所,喷头的最大保护面积和最大间距分别为 $12m^2$ 和 $4.6m$ ;对于严重危险级场所和堆垛仓库,当设计喷水强度大于 $10L/min \cdot m^2$ 时,分别为 $9m^2$ 和 $3.7m$ ,当设计喷水强度小于 $10L/min \cdot m^2$ 时,其值分别为 $12m^2$ 和 $4.6m$ 。

喷头的布置间距可根据设计选定的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。以喷头A、B、C、D为顶点的围合范围为正方形(见图10),每只喷头的25%水量喷洒在正方形ABCD内。根据喷头的流量系数、工作压力以及喷水强度,可以求出正方形ABCD的面积和喷头之间的距离。

例如中危险级 I 级场所,当选定喷水强度为  $6L/min \cdot m^2$ ,喷头工作压力为  $0.1MPa$  时,每只 K-80 喷头的出水量为:

$$q = K\sqrt{10P} = 80 \text{ (L/min)}$$

$$\text{其面积 ABCD} = \frac{80}{6} = 13.33m^2$$

$$\text{正方形的边长为: } AB = \sqrt{13.33} = 3.65m$$

依此类推,当喷头工作压力不同时,喷头的出水量不同,因而间距也不同,例如:

若喷头工作压力为  $0.05MPa$ ,喷头的出水量  $q$  为:

$$q = 56.57 \text{ L/min}$$

此时正方形保护面积为:

$$\text{面积 ABCD} = \frac{56.57}{6} = 9.43\text{m}^2$$

$$\text{边长为: } AB = \sqrt{9.43} = 3.07\text{m}$$




图 10 正方形布置喷头示意图

规定喷头与端墙最大距离的目的，是为了使喷头的洒水能够喷湿墙根地面并不留漏喷的空白点，而且能够喷湿一定范围的墙面，防止火灾沿墙面的可燃物蔓延。规定喷头与端墙的最小距离，是为了防止喷头洒水时受到墙面的遮挡。

本规范表 7.1.2 中的“注 1”，对仅布置设置单排喷头的闭式系统，提出确定喷头间距的规定，其喷头间距的举例见本规范第 5.0.12 条条文说明；“注 2”对喷水强度较大的系统，采用较大流量系数的喷头有利于降低系统的供水压力。

**7.1.3、7.1.4** 本条是对原条文的修改和补充。

这 2 条参考美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 的规定，提出了相应的要求。规定喷头溅水盘与顶板的距离，目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护，且洒水易受影响；太远则升温较慢，甚至不能接触到热烟气流，使喷头不能及时开放。吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头，其安装位置不存在远离热烟气流的现象，故不受此项规定的限制（见图 11、图 12）。

梁的高度大或间距小，使顶板下布置喷头的困难增大。然而，由于梁同时具有挡烟蓄热作用，有利于位于梁间的喷头受热，为此对复杂情况提出布置喷头的补充规定。

本条第 1 款是指当梁或其它障碍物的高度不超过 300mm 时，喷头可直接布置在障碍物底面的下方，但应保证溅水盘与顶板的距离不大于 300mm。当梁的高度超过 300mm 时，应在梁间布置喷头，并符合第 2 款的规定。

执行第 2 款时，喷头溅水盘不能低于梁的底面。

第 4 款是指对于一些不设吊顶的场所，为避免喷头受梁、障碍物等的影响，喷头间距可按照第 7.1.2 条的规定采用不等距布置方式，但喷水强度应符合规范规定。




图 11 直立或下垂型标准覆盖面积喷头和扩大覆盖面积喷头溅水盘与顶板的距离




图 12 吊顶下喷头安装示意图

7.1.5 本条规定的适用对象由仓库扩展到包括图书馆、档案馆、商场等堆物较高的场所；规定喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离，是保证喷头的布水在其保护范围内能完全覆盖（见图 13）。




图 13 堆物较高场所通道上方喷头的设置

7.1.6 货架内布置的喷头，如果其溅水盘与储物顶部的间距太小，喷头的洒水将因储物的阻挡而不能达到均匀分布的目的。

### 7.1.7 本条是对原条文的修改和补充。

本条规定了集热挡水板的适用范围和不适用范围。喷头动作所需的热量主要来自热对流，需要热的烟气流经喷头才能实现。调研中发现，有的商场、超市等采用增设集热挡水板的方式使喷头悬空布置，喷头与顶板的距离过大，这种布置方式使得喷头的动作大大滞后。美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 也规定，不应采用集热板作为辅助喷头启动的方式。

对于货架内置喷头和障碍物下方设置的喷头，如果恰好在喷头的上方有孔洞、缝隙，为防止上部的喷头动作后淋湿下方的喷头而影响喷头动作，规定可在其上方设置集热挡水板。英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN 12845 规定，安装在货架内，或者有孔洞的隔板、平台、楼板或类似位置下的喷头，当较高的喷头动作时有可能淋湿下层喷头的感温元件，喷头应设有金属挡水板，并规定该挡水板的直径为 75mm~150mm。

对集热挡水板的具体规定是：要求采用金属板制作，形状为圆形或正方形，其平面面积不小于  $0.12\text{m}^2$ 。为有利于集热，要求集热挡水板的周边向下弯边，弯边的高度要与喷头溅水盘平齐（见图 14）。




图 14 集热挡水板示意图

### 7.1.8 本条是对原条文的修改和补充。


当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过 800mm，且其内部有可燃物时，人员不易发现内部情况，要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物，或有可燃物但采用防火措施加以保护，且顶板与吊顶均为非燃烧体或风管的保温材料和吊顶等采用不燃材料制作时，可不设置喷头。

1983 年冬某宾馆礼堂火灾，就是因为吊顶内电线故障起火，引燃吊顶内的可燃物，致

使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如 1980 年，美国拉斯维加斯市米高梅大饭店（20 层 2000 个床位）的底层游乐场，由于吊顶内电气线路超负荷运转，开始是阴燃，约三四小时后火焰冒出吊顶外，长 140 多米的大厅在 15min 内成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。事后州消防局长感叹地说：这样的蔓延速度，即使当时有几百名消防队员在场，也是无能为力的。据介绍该建筑在设计时，大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统，只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天 24h 不断人，如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方，而闷顶内又未设喷头，结果未能及时扑救，造成了超过 1 亿美元的火灾损失。

**7.1.9** 本条强调当在建筑物的局部场所设置喷头时，其门、窗、孔洞等开口的外侧及与相邻不设喷头场所连通的走道，要求设置防止火灾从开口处蔓延的喷头。

此种做法可起很大作用。例如 1976 年 5 月上海第一百货公司八层的火灾：同在八层的服装厂与手工艺制品厂植绒车间仅一墙之隔，服装厂装有闭式系统，而植绒车间则未装。植绒车间发生火灾后，火势经隔墙上的连通窗口向服装厂蔓延。服装厂内喷头受热动作后，阻断了火灾向服装厂的扩展（见图 15）。



**图 15 植绒车间开口外侧设置喷头示意图**

**7.1.10** 本条是对原条文的修改和补充。

通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样，其设置在给建筑空间带来美观的同时，也会削弱影响喷头的动作性能、布水性能和灭火性能。本条从镂空率和开口形式 2 方面规定了不同类型吊顶下喷头的设置要求。如对于通透率较高的场所，若将喷头设置在通透性吊顶的网格或条栅中间，则喷头将因吊顶不挡烟、且距顶板距离过大而不能保证可靠动作。喷头不能及时动作，系统将形同虚设。

对于如垂片、挂板等纵向布置形成的格栅吊顶，本条要求其纵深厚度不应超过吊顶内镂空开口的最小宽度，以便即使通透率满足要求，吊顶自身的厚度也会改变喷头的洒水分布形

式及水滴的冲击性能（图 16）。




图 16 通透性吊顶的设置要求

7.1.11 本条要求在倾斜的屋面板、吊顶下布置的喷头，垂直于斜面安装，喷头的间距按斜面的距离确定。当房间为尖屋顶时，要求屋脊处布置一排喷头。为利于系统尽快启动和便于安装，按屋顶坡度规定了喷头溅水盘与屋脊的垂直距离：屋顶坡度 $\geq 1/3$ 时，不应大于 0.8m； $< 1/3$ 时，不应大于 0.6m（见图 17）。




图 17 屋脊处设置喷头示意图

7.1.12 本条参考国外标准，并根据边墙型标准覆盖面积喷头与室内最不利点处火源的距离远、喷头受热条件较差等实际情况，规定了配水支管上喷头间的最大距离和侧喷水量跨越空间的保护距离数据。

美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 规定，边墙型标准覆盖面积喷头仅能在轻危险级场所中使用，只有在经过特别认证后，才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表 7.1.12 中的规定，按边墙型标准覆盖面积喷头的前喷水量占流量的 70%~80%，喷向背墙的水量占 20%~30%流量的原则作了调整。中危险级 I 级场所，喷头在配水支管上的最大间距确定为 3m，单排布置边墙型喷头时，喷头至对面墙的最大距离为 3m，1 只喷头保护的 maximum 地面面积为  $9\text{m}^2$ ，并要求符合喷水强度要求。

**7.1.13 边墙型扩大覆盖面积喷头在我国的应用较为普及，其优点是保护面积大，安装简便；其缺点与边墙型标准覆盖面积喷头相同，即喷头与室内最不利处起火点的最大距离更远，影响喷头的受热和灭火效果，所以国外规范对此种喷头的使用条件要求很严，如喷头洒水范围内不能受到障碍物的遮挡，顶板必须是光滑且坡度不能超过 1/6 等。**

我国现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 12 部分 扩大覆盖面洒水喷头》GB5135.12-2006 也规定了该喷头的布水性能、湿墙性能及灭火性能，其中湿墙性能要求该喷头打湿实验室四周墙面距吊顶的距离不大于 1.5m。

在布置要求上，本条要求该喷头应根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料，确定喷水强度和喷头的布置。图 18 为边墙型扩大覆盖面积喷头布水及喷湿墙面示意图。




图 18 边墙型扩大覆盖面积喷头布水及喷湿墙面示意图

注：图中英制单位换算：

1GPM=0.0758L/s

1PSI=0.0069Mpa

7.1.14 本条规定了边墙型喷头与顶板及背墙的距离，目的是为了使喷头在受热时及时动作。直立式边墙型喷头安装示意图（见图 19）。




图 19 直立式边墙型喷头的安装示意图

7.1.15 本条按防火分隔水幕和防护冷却水幕，分别规定了布置喷头的排数及排间距。水幕喷头的布置，应当符合喷水强度和均匀布水的要求。本规范规定水幕的喷水强度，按直线分布衡量，并不能出现空白点。

1 防火分隔水幕采用开式洒水喷头时按不少于 2 排布置，采用水幕喷头时按不少于 3 排布置。多排布置喷头的目的是为了形成具有一定厚度的水墙或多层水帘。

2 防护冷却水幕与防火卷帘或防火幕等防火分隔设施配套使用时，要求喷头单排布置，并将水喷向防火卷帘或防火幕等保护对象。

## 7.2 喷头与障碍物的距离

7.2.1 本条是对原条文的修改和补充，细化了不同类型喷头与障碍物的距离要求。

当顶板下有梁、通风管道或类似障碍物，且在其附近布置喷头时，为避免梁、通风管道等障碍物对喷头洒水分布的影响，本条提出了喷头与障碍物的距离要求（见本规范图 7.2.1）。喷头的布置应当同时满足本规范 7.1 节中喷头溅水盘与顶板距离的规定，喷头与障碍物的水平间距不小于本规范表 7.2.1 的规定。如有困难，则要求增设喷头。

7.2.2 本条是对原条文的修改和补充。

喷头附近如有屋架等间断障碍物或管道时，为使障碍物对喷头洒水的影响降至最小，规定喷头与上述障碍物保持一个最小的水平距离。这一水平距离，是由障碍物的最大截面尺寸

或管道直径决定的（见本规范图 7.2.2）。需要说明的是，本条适用于直立型、下垂型以及边墙型喷头。

**7.2.3** 本条是对原条文的修改和补充。

本条针对宽度大于 1.2m 的通风管道、成排布置的管道等水平障碍物对喷头洒水的遮挡作用，提出了增设喷头的规定，以补偿受阻部位的喷水强度，对早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头，提出当障碍物宽度大于 0.6m 时，就要求增设喷头（见本规范图 7.2.3）。

**7.2.4** 本条是对原条文的修改和补充。

喷头附近的不到顶隔墙，将可能阻挡喷头的洒水。为了保证喷头的洒水能到达隔墙的另一侧，本条提出了不同类型喷头其溅水盘与不到顶隔墙顶面的垂直距离与水平距离的规定（见本规范图 7.2.4）。需要说明的是，本条适用于直立型、下垂型以及边墙型喷头。

**7.2.5** 顶板下靠墙处有障碍物时，将可能影响其邻近喷头的洒水。本条提出了保证洒水免受阻挡的规定。同时，还应保证障碍物下方喷头洒水的没有漏喷空白点（见本规范图 7.2.5）。

**7.2.6、7.2.7** 这 2 条是对原条文的修改和补充。

这 2 条提出了边墙型喷头与正前方障碍物及两侧障碍物的关系。规定这 2 条的目的，是为了防止障碍物影响边墙型喷头的洒水分布（见本规范图 7.2.6 和图 7.2.7）。

本节中各种障碍物对喷水形成的阻挡，将削弱系统的灭火能力。根据喷头洒水不留空白点的要求，要求对因遮挡而形成空白点的部位增设喷头。

## 8 管道

**8.0.1** 为保证系统的用水量，报警阀出口后的管道上不能设置其他用水设施。

**8.0.2** 本条是对原条文的修改和补充。

为保证配水管道的质量，避免不必要的检修，本条规定了报警阀出口后的管道管材类型，对于报警阀入口前的管道，当采用内壁未经防腐涂覆处理的钢管时，要求在这段管道的末端、即报警阀的入口前设置过滤器，过滤器的规格应符合国家有关标准规范的规定。

氯化聚氯乙烯（*PVC-C*）消防专用管由特殊的氯化聚氯乙烯热塑料制成，具有重量轻，连接方法快速、可靠以及表面光滑、摩擦阻力小等优点。20世纪80年代初，欧美等国家开始在一些改造系统中采用该管材，并逐步应用成熟。英国、美国等国的标准中均有自动喷水灭火系统的配水管道可采用氯化聚氯乙烯（*PVC-C*）消防专用管的规定。

**8.0.3** 本条为新增条文。

本条参照国外标准，结合我国的试验情况和应用现状，规定了 *PVC-C* 消防专用管在自动喷水灭火系统中的适用范围。

美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 规定，自动喷水灭火系统采用 *PVC-C* 消防专用管时，可用于轻危险级和房间面积不超过  $37\text{m}^2$  的中危险级场所，配水管道的公称直径不应超过  $80\text{mm}$ ；对于轻危险级场所，*PVC-C* 管可直接安装在被保护的房间内；对于中危险级场所，*PVC-C* 管必须有绝缘体保护，或者安装于墙里，或者是墙的另一侧。英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN 12845 规定，*PVC-C* 管材及管件用于自动喷水灭火系统时，适用于其规定的轻危险级和中危险级，如办公楼、零售商店、百货公司等，不能应用于严重危险级，并规定只能用于湿式系统。另外还规定，当系统采用快速响应喷头时，允许暴露安装，但管道应紧贴水平结构楼板，并且规定禁止在室外暴露安装等。

我国也针对 *PVC-C* 消防专用管用于自动喷水灭火系统开展了针对性试验研究。试验包括灭火试验、充水与不充水裸露管道耐火试验等。其中在灭火试验中，在  $30\text{min}$  的灭火试验后，对整个管网进行水压试验，加压至  $1.2\text{MPa}$ ，保持  $5\text{min}$  试件无破裂漏水现象，直至  $7.71\text{MPa}$ ， $\text{DN}50$  管道才破裂。

中国工程建设标准化协会标准《自动喷水灭火系统 *CPVC* 管管道工程技术规程》CECS234: 2008 对自动喷水灭火系统采用 *PVC-C* 管道和管件的技术要求作了规定，在设计 and 施工时可参照执行。

**8.0.4** 本条为新增条文。

消防洒水软管是自动喷水灭火系统中用于连接喷头与配水支管或短立管之间的管道，具有安装快速、简易以及具有防震防错位功能等优点，可方便调整喷头的高度和布置间距，以及防止由于建筑物等受到强大振动或冲击时使消防系统管道开裂或造成消防系统的崩溃等，目前，消防洒水软管在我国的应用较多，主要用于办公楼以及洁净室无尘车间等。本次修订增加了消防洒水软管的设置要求，包括设置场所的火灾危险等级，系统类型以及管道长度等。

**8.0.5** 本条对镀锌钢管和涂覆钢管的连接方式作出了规定。要求报警阀出口后的热镀锌钢管和涂覆钢管，采用沟槽式管道连接件（卡箍）、丝扣或法兰连接，不允许管段之间焊接，对于“沟槽式管道连接件（卡箍）、丝扣或法兰连接”方式，本规范并列推荐，无先后之分。报警阀入口前的管道，因没有强制规定采用镀锌钢管，故管道的连接允许焊接。

涂覆钢管具有安装方便、内部光滑和摩擦阻力小等优点，但同时也存在附着力差、涂层易脱落、易堵塞喷头等。在设计部分，涂覆钢管除水力计算与其他材质的管道不同外，其余内容基本一致。因此，应加强该管道在进场、安装方面的要求，如严禁剧烈撞击和与尖锐物品碰触，不得抛、摔、滚、拖；且不得在现场切割、焊接、压槽等操作等。

**8.0.6** 为了便于检修，本条提出了要求管道分段采用法兰连接的规定，并对水平、垂直管道中法兰间的管段长度提出了要求。

**8.0.7** 本条规定要求经水力计算确定管径，管道布置力求均衡配水管入口压力的规定。只有经过水力计算确定的管径，才能做到既合理、又经济。在此基础上，提出了在保证喷头工作压力的前提下，限制轻、中危险级场所系统配水管入口压力不宜超过 0.40MPa 的规定。

**8.0.8、8.0.9** 这 2 条是对原条文的修改和补充。

控制配水管道上设置的喷头数以及限制各种直径管道控制的喷头数，目的是为了控制配水支管的长度，保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能，避免水头损失过大，国外标准也有类似规定（表 9）。需要说明的是，这 2 条仅适用于标准流量喷头，当采用其他类型喷头时，管道的直径仍应通过水力计算确定。

**表 9 国外标准中管道估算汇总表**

名称	原英国标准 (BS5306)《自动喷水灭火系统安装规则》	美国标准 NFPA 13《自动喷水灭火系统安装标准》	日本 (损保协会) 标准《自动消防灭火设备规则》	前苏联标准《自动消防设计规范》						
计算公式	海澄—威廉公式 $\Delta P = \frac{6.05 \times Q^{1.85} \times 10^8}{C^{1.85} \times d^{4.87}} \text{ (mba/m)}$			曼宁公式 $i = 0.001029 \times \frac{Q^2}{d^{5.33}}$ (mH <sub>2</sub> O/m)						
危险等级	轻级	中级	严重级	轻级	中级	严重级	轻级	中级	严重级	—

喷水强度 (L/min m <sup>2</sup> )	2.25	5.0	7.5~30	2.8~4.1	4.1~8.1	8.1~16.3	5	6.5	10	15~25	—
作用面 (m <sup>2</sup> )	84	72~360	260~300	279~139	372~139	465~132	150	240~360	360	260~300	—
最不利点处喷头 压力 (MPa)	0.05			0.1			0.1				0.05
管道直径	控制喷头数			控制喷头数			控制喷头数				控制喷头数
20	1	—	—	—	—	水力计 算	—	—	—	—	—
25	3	—	—	2	2		2	2	1		2
32	—	2 或 3	2	3	3		4	3	2	1	3
40	—	4 或 6	4	4	5		7	6	4	2	5
50	—	8 或 9	8	10	10		10	8	6	4	10
65	—	16 或 18	12	30	20		20	16	12	8	20
80	—	—	18	60	40		32	24	18	12	36
100	—	—	48	100	100		>32	48	48	16	75
150	—	—	—	—	275		—	>48	>48	48	140
200	—	—	—	—	—	—	—	—	>48	—	

**8.0.10** 为控制小管径管道的水头损失和防止杂物堵塞管道,提出短立管及末端试水装置的接管的最小管径,不小于 25mm 的规定。

**8.0.11** 本条是对原条文的修改。

规定本条的目的是为了使系统达到尽快启动并立即喷水的要求。本次修订删除了雨淋系统的充水时间要求,因为雨淋系统为开式系统,不存在充水时间。国外标准中,以美国标准为例,也无雨淋系统充水时间的要求。

**8.0.13** 自动喷水灭火系统的管道要求有坡度,并坡向泄水管。规定此条的目的在于充水时易于排气,维修时易于排尽管内积水。

# 9 水力计算

## 9.1 系统的设计流量

9.1.1 喷头流量的计算公式:

$$q = K\sqrt{\frac{P}{9.8 \times 10^4}} \quad (1)$$

此公式国际通用, 当  $P$  采用 MPa 时约为:

$$q = K\sqrt{10P} \quad (2)$$

式中:  $P$  —— 喷头工作压力[公式 (1) 取 Pa, 公式 (2) 取 MPa];

$K$  —— 喷头流量系数;

$q$  —— 喷头流量 (L / min)。

喷头最不利点处最小工作压力本规范已作出明确规定, 设计中按本公式计算最不利点处作用面积内各个喷头的流量, 使系统设计符合本规范要求。

9.1.2 本条参照国外标准, 提出了确定作用面积的方法。

1 英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN 12845规定的计算方法为: 应由水力计算确定系统最不利点处作用面积的位置。此作用面积的形状应尽可能接近矩形, 并以一根配水支管为长边, 其长度应大于或等于作用面积平方根的1.2倍。

2 美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 规定: 对于所有按水力计算要求确定的设计面积应是矩形面积, 其长边应平行于配水支管, 边长等于或大于作用面积平方根的 1.2 倍, 喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值, 即实际边长  $< 1.2\sqrt{A}$  时, 作用面积要扩展到该配水管邻近配水支管上的喷头。

举例 (见图20):




图20 NFPA-13标准中作用面积的举例

已知：作用面积为 $1500\text{ft}^2$

每个喷头保护面积 $10 \times 12 = 120 (\text{ft}^2)$

求得：喷头数  $n = \frac{1500}{120} = 12.5 \approx 13$

矩形面积的长边尺寸： $L = 1.2\sqrt{1500} = 46.48(\text{ft})$

每根配水支管的动作喷头数

$$n' = \frac{46.48}{12} = 3.87 \approx 4 \text{ (只)}$$

注： $1\text{ft}^2 = 0.0929\text{m}^2$ ； $1\text{ft} = 0.3048\text{m}$ 。

3 德国标准《喷水装置规范》(1980年版)规定：首先确定作用面积的位置，再求出作用面积内的喷头数。要求各单独喷头的保护面积与作用面积内所有喷头的平均保护面积的误差不超过20%。

注：相邻四个喷头之间的围合范围为一个喷头的保护面积。

举例：当 $300\text{m}^2$ 的作用面积内有40个喷头时，其平均保护面积为 $300/40 = 7.5 (\text{m}^2)$ 。当布置喷头时（见图21），一只喷头的最大保护面积为 $8.75\text{m}^2$ ，其偏差为17%，小于20%，因此允许喷头的间距不做调整。




图 21 德国规范中作用面积的举例

9.1.3 本条规定提出了系统的设计流量应按最不利点处作用面积内的喷头全部开放喷水时，所有喷头的流量之和确定，并用本规范公式 9.1.3 表述上述含义。

英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN 12845 规定：应保证最不利点处作用面积内的最小喷水强度符合规定。当喷头按正方形、长方形或平行四边形布置时，喷水强度的计算，取上述四边形顶点上四个喷头的总喷水量并除以 4，再除以四边形的面积求得。

美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 规定：作用面积内每只喷

头在工作压力下的流量，应能保证不小于最小喷水强度与一个喷头保护面积的乘积。水力计算应从最不利点处喷头开始，每个喷头开放时的工作压力不应小于该点的计算压力。

#### **9.1.4** 本条为新增条文。

本条规定了采用湿式系统保护防火分隔设施时的系统用水量计算要求。设置场所设有自动喷水灭火系统时，发生火灾时可认为火灾不会蔓延出设定的作用面积之外，因此其保护长度也不会超出系统设计作用面积的长边长度。当该场所没有设置常规的自动喷水灭火系统时，则按照所保护的防火分隔设施最长的一侧控制的喷头数确定。

**9.1.5** 本条规定对任意作用面积内的平均喷水强度，最不利点处作用面积内任意 4 只喷头围合范围内的平均喷水强度，提出了要求。

**9.1.6** 本条规定了设有货架内置喷头自动喷水灭火系统的设计流量计算方法。对设有货架内置喷头的仓库，要求分别计算顶板下开放喷头和货架内开放喷头的设计流量后，再取二者之和，确定为系统的设计流量。

**9.1.7** 本条是针对建筑物内设有多种类型系统，或按不同危险等级场所分别选取设计基本参数的系统，提出了出现此种复杂情况时确定系统设计流量的方法。

**9.1.8** 当建筑物内同时设置自动喷水灭火系统和水幕系统时，与自动喷水灭火系统作用面积交叉或连接的水幕，将可能在火灾中同时动作，因此系统的设计流量，要求按包括与自动喷水灭火系统同时工作的水幕系统的用水量计算，并取二者之和中的最大值确定。

**9.1.9** 采用多套雨淋报警阀并分区逻辑组合控制保护面积的系统，其设计流量的确定，要求首先分别计算每套雨淋报警阀的流量，然后将需要同时开启的各雨淋报警阀的流量迭加，计算总流量，并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值，确定为系统的设计流量。

**9.1.10** 本条提出了建筑物因扩建、改建或改变使用功能等原因，需要对原有的自动喷水灭火系统延伸管道、扩展保护范围或增设喷头时，要求重新进行水力计算的规定，以便保证系统变化后的水力特性符合本规范的规定。

## **9.2 管道水力计算**

**9.2.1** 采用经济流速是给水系统设计的基础要素，本条规定宜采用经济流速，必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速，不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗；为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果，将导致管道重量的增加，使设计的经济性能降低。

我国《给排水设计手册》（第三册）建议，管内水的平均流速，钢管允许不大于 5m/s；

铸铁管为 3m/s;

德国规范规定, 必须保证在报警阀与喷头之间的管道内, 水流速度不超过 10m/s, 在组件配件内不超过 5m/s。

9.2.2 本条是对原条文的修改。

管道沿程水头损失的计算, 国内外采用的公式有以下几种:

我国现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 和《室外给水设计规范》GB 50013 采用 Hazen-Williams (海澄-威廉) 公式, 即式 (3):

$$i = 105 \times C^{-1.85} \times d_j^{-4.87} \times q_g^{1.85} \quad (3)$$

式中:  $i$ ——管道单位长度水头损失 (kPa/m);

$d_j$ ——管道计算内径 (m);

$q_g$ ——设计流量 ( $\text{m}^3/\text{s}$ );

$C_h$ ——海登—威廉系数

英、美、日、德等国的自动喷水灭火系统规范, 也采用海澄-威廉公式, 即式 (4):

$$p_m = 6.05 \left( \frac{Q_m^{1.85}}{C^{1.85} d_m^{4.87}} \right) 10^5 \quad (4)$$

式中:  $p_m$ ——管道每米阻力损失 (bar);

$Q_m$ ——流量 (L/min);

$C$ ——管道材质系数;

$d_m$ ——管道实际内径 (mm)。

原规范采用舍维列夫公式, 即式 (5)。1953 年, 舍维列夫根据其对旧铸铁管和旧钢管所进行的试验, 提出了该经验公式, 因此该公式主要适用于旧铸铁管和旧钢管。

$$i = 0.0000107 \frac{V^2}{d_j^{1.3}} \quad (5)$$

式中:  $i$ ——管道的单位长度水头损失 (MPa/m);

$V$ ——管道内水或泡沫混合液的平均流速 (m/s);

$d_j$ ——管道的计算内径 (m)。

为便于比较两计算式计算结果的差异, 将式 3 除以式 1 得 (式 6):

$$k = 0.0001593 \frac{C^{1.85} V^{0.15}}{d^{0.13}} \quad (6)$$

对于镀锌钢管，取  $C=100$ ，此时（式 7）：

$$k_1 = 0.7984 \frac{V^{0.15}}{d^{0.13}} \quad (7)$$

对于铜管和不锈钢管，取  $C=130$ ，此时（式 8）：

$$k_2 = 1.2972 \frac{V^{0.15}}{d^{0.13}} \quad (8)$$

结合本规范规定，对管径为 25~200mm，流速为 2.5~10m/s 的情况，计算得：对于普通钢管， $k_1$  介于 1.1292~1.8217 之间；对于铜管和不锈钢管， $k_2$  介于 2.1233~2.9600 之间。

当系统采用镀锌钢管时，两个公式的计算结果相差不是很大。当系统采用铜管和不锈钢管时，公式（3）的计算结果要远大于公式（1），若此时还用公式（3）进行计算，势必会造成不必要的经济浪费。而且，对于不锈钢管和铜管，在使用过程中内壁粗糙度增大的情况并不十分明显。因此，宜用公式（1）进行计算。

#### 9.2.4 本条是对原条文的修改和补充。

本条规定了水泵扬程或系统入口供水压力的计算方法。计算中对报警阀、水流指示器局部水头损失的取值，按照相关的现行标准作了规定，其中湿式报警阀局部水头损失的取值，随产品标准修订后的要求进行了修改。要求生产厂在产品样本中说明此项指标是否符合现行标准的规定，当不符合时，要求提出相应的数据。

报警阀的局部水头损失，系参照国家标准《自动喷水灭火系统第 4 部分 干式报警阀》GB5135.4-2003 和《自动喷水灭火系统第 14 部分 预作用装置》GB5135.14-2011 的规定。

## 9.3 减压设施

9.3.1 本条规定了对设置减压孔板管段的要求。要求减压孔板采用不锈钢板制作，按常规确定的孔板厚度： $\Phi 50\sim 80\text{mm}$ 时， $\delta = 3\text{mm}$ ； $\Phi 100\sim 150\text{mm}$ 时， $\delta = 6\text{mm}$ ； $\Phi 200\text{mm}$ 时， $\delta = 9\text{mm}$ 。减压孔板的结构示意图见图22。




图 22 减压孔板结构示意图

9.3.2 节流管的结构示意图见图23。




图23 节流管结构示意图

技术要求:  $L_1=D_1$   $L_3=D_3$

9.3.3 本条规定了减压孔板水头损失的计算公式。标准孔板水头损失的计算，有各种不同的计算公式。经过反复比较，本规范选用1985年版《给水排水设计手册》第二册中介绍的公式，此公式与《工程流体力学》（东北工学院李诗久主编）、《流体力学及流体机械》（东北工学院李富成主编）、《供暖通风设计手册》及1985年版《给水排水设计手册》中介绍的公式计算结果相近。

9.3.4 本条规定了节流管水头损失的计算公式。节流管的水头损失包括渐缩管、中间管段与渐扩管的水头损失。即：

$$H_j = H_{j1} + H_{j2} \quad (9)$$

式中  $H_j$  —— 节流管的水头损失 ( $10^{-2}$ MPa)；

$H_{j1}$  —— 渐缩管与渐扩管水头损失之和 ( $10^{-2}$ MPa)；

$H_{j2}$  —— 中间管段水头损失 ( $10^{-2}$ MPa)。

渐缩管与渐扩管水头损失之和的计算公式为：

$$H_{j1} = \zeta \cdot \frac{V_j^2}{2g} \quad (10)$$

中间管段水头损失的计算公式为：

$$H_{j2} = 0.00107 \cdot L \cdot \frac{V_j^2}{d_j^{1.3}} \quad (11)$$

式中  $V_j$  —— 节流管中间管段内水的平均流速 (m/s)

$\zeta$  —— 渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和

$d_j$  —— 节流管中间管段的计算内径 (m)

$L$  —— 节流管中间管段的长度 (m)

节流管管径为系统配水管道管径的 1/2，渐缩角与渐扩角取  $\alpha=30^\circ$ 。由《建筑给水排水设计手册》(1992 年版) 查表得出渐缩管与渐扩管的局部阻力系数分别为 0.24 和 0.46。取二者之和  $\zeta=0.7$ 。

### 9.3.5 本条是对原条文的修改和补充。

提出了系统中设置减压阀的规定。近年来，在设计中采用减压阀作为减压措施的已经较为普遍。本条规定：

1 为了保证系统可靠动作，除水流指示器入口允许安装信号阀外，报警阀出口管道上不得随意安装其他阀件，因此要求减压阀应设置在报警阀入口前；

2 为了防止堵塞，要求减压阀入口前设过滤器；

3 与并联安装的报警阀连接的减压阀，为检修时不关停系统，要求设有备用的减压阀(见图 24)；

4 为有利于减压阀稳定正常的工作，当垂直安装时，要求按水流方向向下安装；

6 当减压阀主阀体自身带有压力表时，可不设置压力表。




图24 减压阀安装示意图

- 1—减压阀 2—橡胶软接头 3—过滤器 4—压力表 5—信号阀  
6—报警阀 7—蝶阀或闸阀（带信号）

# 10 供水

## 10.1 一般规定

**10.1.1** 本条在相关规范规定的基础上，对水源提出了“无污染、无腐蚀、无悬浮物”的水质要求，以及保证持续供水时间内用水量的补充规定。

目前我国对自动喷水灭火系统采用的水源及其供水方式有：由市政给水管网供水；采用消防水池和采用天然水源。

国外自动喷水灭火系统规范中也有类似的规定，例如：前苏联《自动消防设计规范》中自动喷水灭火系统的供水可以是能够经常保证供给系统所需用水量的区域供水管、城市供水管和工业供水管道；河流、湖泊和池塘；井和自流井。英国《自动喷水灭火系统安装规则》规定可采用的水源有城市给水干管、高位专用水池、重力水箱、自动水泵、压力水罐。

上面所列举水源水量不足时，必须设消防水池。除上述规定外，还要求系统的用水中不能含有可堵塞管道的纤维物或其它悬浮物。

**10.1.2** 对与生活用水合用的消防水池和消防水箱，要求其储水的水质符合饮用水标准，以防止污染生活用水。

**10.1.3** 为保证供水可靠性，本条提出了在严寒与寒冷地区，要求采取必要的防冻措施，避免因冰冻而造成供水不足或供水中断的现象发生。

我国近年的火灾案例中，仍存在因缺水或供水中断而使系统失效、造成严重事故的现象，因此要高度重视供水的可靠性。国外同样存在因缺水或供水中断，而使系统不能成功灭火的现象（见表 16）。

表 16 自动喷水灭火系统不成功案例的统计表

原因 \ 行业	学校	公共建筑	办事机构	住宅	公共会场	仓库	百货店小卖部	工厂	其他	合计件数		
										件数	百分比 (%)	累计 (%)
供水中断	4	3	4	13	23	122	83	791	67	1110	35.4	35.5
作业危险	0	1	1	1	0	38	12	366	5	424	13.6	48.9
供水量不足	1	2	1	5	3	43	4	259	0	311	9.9	58.8
喷水故障	1	0	1	2	4	40	4	207	3	262	8.4	67.2
保护面积不当	0	0	0	3	1	57	11	183	1	256	8.1	75.3
设备不完善	8	3	2	9	10	24	11	187	0	254	8.1	83.4
结构不合防火标准	5	3	2	11	9	10	35	112	2	187	6.0	89.4
装置陈旧	1	1	1	2	0	3	1	56	1	65	2.1	91.5
干式阀不合格	0	0	0	0	1	6	4	45	0	56	1.8	93.3

动作滞后	0	0	1	0	0	0	5	38	0	53	1.7	95.0
火灾蔓延	0	0	0	0	1	11	1	36	3	52	1.7	96.7
管道装置冻结	0	0	0	1	0	5	4	32	2	44	1.4	98.1
其它	0	0	0	1	0	7	1	46	3	60	1.9	100
合计	20	12	13	48	52	375	176	2351	87	3134	100	100

注：上表摘自“NFPA” Fire Journal VOL 64 NO.4——July 1970.

#### 10.1.4 本条是对原条文的修改和补充。

自动喷水灭火系统是有效的自救灭火设施，将在无人操纵的条件下自动启动喷水灭火，扑救初期火灾的功效优于消火栓系统。由于该系统的灭火成功率与供水的可靠性密切相关，因此要求供水的可靠性不低于消火栓系统。出于上述考虑，对于设置两个及以上报警阀组的系统，按室内消火栓供水管道的设置标准，提出“报警阀组前应设环状供水管道”的规定（见图 25）。




图 25 环状供水示意图

1—消防水池 2—水泵 3—止回阀 4—闸阀（信号阀） 5—报警阀组  
6—信号阀 7—水流指示器 8—闭式喷头

本条强调在报警阀前的控制阀应采用信号阀或设置锁定阀位的锁具，目的是防止阀门误关闭，导致系统供水中断。因为环状供水管道上设置的阀门，既是报警阀的水源控制阀，又是管网检修控制阀，对于确保系统正常供水至关重要。根据美国消防协会 1925 年~1959 年的统计资料，在自动喷水灭火系统灭火失败的 2554 次案例中，由阀门关闭引起的有 909 次，

占总数的 36%。

## 10.2 水泵

**10.2.1** 本条是对原条文的修改。

本条提出了采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统宜设置独立消防水泵的规定。规定此条的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。按一用一备或二用一备的要求设置备用泵,比例较合理而且便于管理。

对独立设置消防水泵有困难的场所,如泵房距报警阀组较远,分别敷设管路较为困难等,本条规定可合用消防水泵。当合用消防水泵时,应确保消火栓系统用水不会影响自动喷水灭火系统用水。

**10.2.2** 可靠的动力保障,也是保证可靠供水的重要措施。因此,提出了按二级负荷供电的系统,要求采用柴油机泵组做备用泵的规定。

**10.2.3** 在本规范中重申了系统的消防水泵、稳压泵,应采取自灌式吸水方式,以及水泵吸水口要求采取防止杂物堵塞措施的规定。

**10.2.4** 本条是对原条文的修改。

本条对系统消防水泵进出口管道及其阀门等附件的配置提出了要求。对有必要控制消防水泵出口压力的系统,提出了要求采取相应措施的规定。

在消防水泵出水管上设置流量和压力检测装置或预留可供连接流量压力检测装置的接口,是用于消防水泵启动运行试验时检测水泵能否满足设计所需的流量和压力要求。

## 10.3 消防水箱

**10.3.1** 本条规定了采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,要求设置高位消防水箱,且允许高位消防水箱合用。设置高位消防水箱的目的在于:

1 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的;

2 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。

由于位差的限制,高位消防水箱向建筑物的顶层或距离较远部位供水时会出现水压不足现象,使在高位消防水箱供水期间,系统的喷水强度不足,因此将削弱系统的控灭火能力。为此,要求高位消防水箱要满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度。

**10.3.2** 本条为新增条文。

自动喷水灭火系统中，高位消防水箱由于受到设置高度的限制，在不能满足最不利点处喷头的最低工作压力时，要求设置增压稳压设施。增压稳压设施一般由稳压泵和气压罐组成，稳压泵的作用是保证管网处于充满水的状态，并保证管网内的压力。因此，稳压泵的扬程应满足最不利点处喷头的最低工作压力要求。设置气压罐的目的是防止稳压泵频繁启停，并提供一定的初期水量。

**10.3.3** 本条是对原条文的修改和补充。

本条提出对于一些建筑高度不高的民用建筑，或者屋顶无法设置高位消防水箱的工业建筑，本条允许采用气压供水设备代替高位消防水箱。

气压给水设备的有效容积，当采用大流量系数喷头时，如果仍按照开放4只喷头的10min用水量计算，会造成气压供水设备的储水量过大。为此，设定气压给水设备有效容积的上限为该场所应当设置高位消防水箱时的有效容积。

**10.3.4** 本条对高位消防水箱的出水管提出了要求。要求出水管设有止回阀，是为了防止水泵及消防水泵接合器的供水倒流入水箱；要求在报警阀前接入系统管道，是为了保证及时报警；规定采用较大直径的管道，是为了减少水头损失。

## 10.4 消防水泵接合器

**10.4.1** 本条提出了设置消防水泵接合器的规定。消防水泵接合器是用于外部增援供水的措施，当系统消防水泵不能正常供水时，由消防车连接消防水泵接合器向系统的管道供水。美国巴格斯城的K商业中心仓库1981年6月21日发生火灾，由于没有设置消防水泵接合器，在缺水和过早断电的情况下，消防车无法向自动喷水灭火系统供水。上述案例说明了设置消防水泵接合器的必要性。消防水泵接合器的设置数量，要求按系统的流量与消防水泵接合器的选型确定。

**10.4.2** 受消防车供水压力的限制，超过一定高度的建筑，通过消防水泵接合器由消防车向建筑物的较高部位供水，将难以实现一步到位。为解决这个问题，根据某些省市消防局的经验，规定在当地消防车供水能力接近极限的部位，设置接力供水设施。接力供水设施由接力水箱和固定的电力泵或柴油机泵、手抬泵等接力泵，以及消防水泵接合器或其他形式的接口组成。

接力供水设施示意图见图26。




图 26 接力供水设施示意图

- 1—水泵 2—止回阀 3—闸阀 4—消防水泵接合器 5—接力水箱  
6—止回阀 7—闸阀（常开） 8—接力水泵（固定或移动）

## 11 操作与控制

**11.0.1** 本条是对原条文的修改和补充。

对湿式与干式系统，规定采用报警阀压力开关信号并直接联锁的方式，在喷头动作后立即自动启动消防水泵。

预作用系统应根据不同系统类型，分别启动报警阀后向配水管道供水。对于设置雨淋报警阀的系统，首先应由雨淋报警阀压力开关启泵。因此，对雨淋系统及自动控制的水幕系统，则要求在火灾探测器报警或传动管控制后，自动启动雨淋报警阀，向配水管道供水，并要求符合本规范第 8.0.10 条的规定。

**11.0.2** 本条是对原条文的修改和补充。

对预作用与雨淋系统及自动控制的水幕系统，提出了要求具有自动、远程启动和现场手动应急操作三种启动消防水泵和开启报警阀组控制方式的规定。手动是指现场手动启动水泵或报警阀组，控制室手动操作属远控启动。目前，大多数报警阀组现场仅手动启动阀组，不设手动启泵按钮，因为报警阀组动作后会自动联动启动水泵，若启泵失败，自然进入手动启泵方式，消防控制室远程启动、水泵房手动启动。对于一些设置报警阀组数量多，且布置分散的场所，可在报警阀组处设就地手动开阀设施，并设手动报警按钮。

**11.0.3** 本条提出了雨淋系统和自动控制的水幕系统中开启雨淋报警阀的控制方式，允许采用电动、液（水）动或气动控制。

控制充液（水）传动管上闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差，是为了控制与雨淋报警阀连接的充液（水）传动管内的静压，保证传动管上闭式喷头动作后能可靠地开启雨淋报警阀。

**11.0.4** 本条规定了与快速排气阀连接的电动阀的控制要求，是保证干式、预作用系统有压充气管道迅速排气的措施之一。

**11.0.5** 自动喷水灭火系统灭火失败的教训，很多是由于维护不当和误操作等原因造成的。加强对系统状态的监视与控制，能有效消除事故隐患。

对系统的监视与控制要求，包括：

- 1 监视电源及备用动力的状态；
- 2 监视系统的水源、水箱（罐）及信号阀的状态；
- 3 可靠控制水泵的启动并显示反馈信号；
- 4 可靠控制雨淋报警阀、电磁阀、电动阀的开启并显示反馈信号。

5 监视水流指示器、压力开关的动作和复位状态。

6 可靠控制补气装置，并显示气压。

## 12 局部应用系统

**12.0.1** 本条是对原条文的修改和补充。本条规定了局部应用系统的适用范围。

近年来，随着人们对消防意识的不断加强，自动喷水灭火系统的使用日益受到人们的重视，其使用范围也得到了不同程度的增加，一些中小型商店、超市等都增设了自动喷水灭火系统。这些场所大多数是由其它用途的建筑改造或扩建而成，大多未设置自动喷水灭火系统，若按标准配置追加设置自动喷水灭火系统较为困难。

局部应用系统与标准配置的自动喷水灭火系统相比，具有结构简单、安装方便和维护管理容易等优点，但同时存在供水可靠性低等缺点，因此在推广应用局部应用系统的同时，还应严格限制该系统的规模。

**12.0.2** 本条是对原条文的修改和补充。

本条规定了局部应用系统的设计基本参数要求。建筑物中局部设置自动喷水灭火系统时，按现行规范原规定条文设置供水设施往往比较困难，为此参照国内外相关规范的最低限度要求，按“保证足够喷水强度，在消防队投入增援灭火之前保证足够喷水面积和持续喷水时间”的原则，提出设计局部应用系统的具体指标，包括：喷水强度、作用面积和持续喷水时间等。

娱乐性场所内陈设、装修装饰及悬挂的物品较多，而且多数为木材、塑料、纺织品、皮革等易燃材料制作，点燃时容易酿成火灾，且发生火灾时蔓延速度较快、放热速率的增长较快。对于一些中小型商店、超市等，此类场所可燃物品较多，且用电设施较多，因此发生火灾的可能性较大。此外，这些场所多属于人员密集场所，火灾时极易造成拥挤现象。

规定采用快速响应喷头，是为了控制系统投入喷水、开始灭火的时间，有利于保护现场人员疏散、控制火灾及弥补作用面积的不足。局部应用系统的主要目的是扑救初期火灾，并防止火灾的大范围扩散，为人员疏散赢得时间，因此只要求火灾延续时间为 0.5h，因为 0.5h 可以得到人员疏散和请求消防队员支援的时间。

**12.0.3** 本条是对原条文的修改和补充。

本章根据“在消防队投入增援灭火之前保证足够喷水面积和持续喷水时间”的原则，确定了局部应用系统的作用面积和持续喷水时间。由于局部应用系统的作用面积小于本规范表 5.0.1 的规定值，所以按本章规定设计的系统，控制火灾的能力低于按本规范 5.0.1 规定数据设计的系统。

局部应用系统保护区域内的最大厅室，指由符合相关规范规定的隔墙围护的区域。

采用标准覆盖面积喷头可减少洒水受阻的可能性。采用扩大覆盖喷头时要求严格执行本规范第 1.0.4 条的规定，任何不符合现行国家标准的其它喷头，本规范不允许使用。

美国标准规定，局部应用系统的作用面积按  $100\text{m}^2$  确定，当小于  $100\text{m}^2$  时，按房间实际面积计算，当采用扩大覆盖喷头时，计算喷头数不应小于 4 只，当采用标准覆盖面积喷头时，计算喷头数不小于 5 只。面积较小房间布置的喷头较少，应将房间外 2 只喷头计入作用面积，此要求在 NFPA 中是必须的、基本的要求。

**12.0.4** 本条允许局部应用系统与室内消火栓合用消防用水量和稳压设施、消防水泵及供水管道，有利于降低造价，便于推广。

举例说明：按室内消防用水量  $10\text{L/s}$ 、火灾延续时间 2h 确定室内消防用水量的建筑物，其消防水池除了供给 10 只开放喷头的用水量外，尚可供 2 支水枪工作约 1.5h。

按室内消防用水量  $5\text{L/s}$ 、火灾延续时间 2h 确定室内消防用水量的建筑物，其消防水池除了供给 10 只开放喷头的流量外，尚可供 1 支水枪工作约 1h。

**12.0.5** 本条参考美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13 中“喷头数量少于 20 只的系统可不设报警阀组”的规定，提出小规模系统可省略报警阀组、简化系统构成的规定。

**12.0.7** 本条是对原条文的修改和补充。

本条提出了局部应用系统的供水要求，规定系统可结合自身特点和使用场所以及工程实际情况，选择市政管网供水或生活管网供水等方式。

本条第 5 款参照国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 的要求，提出了从城市供水管网上接出消防用水管道时，应设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的措施。